

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

„Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy Al. F. Focha 33”

zadanie realizowane w ramach RPO 4.3, poddziałanie 4.3.3

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

NIP: 676-20-83-306, REGON: 351564179, KRS: 32179

tel. centrala: 12 68 76 200

tel. sekretariat: 12 68 76 330

email: szpital@dietl.krakow.pl

Lokalizacja inwestycji:

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Al. F. Focha 33, 31-121 Kraków

Autorzy opracowania:

dr. inż. arch. Przemysław Markiewicz

Małopolska Izba Architektów RP - nr MP-0382

Uprawnienia projektowe i wykonawcze nr RP-Upr.135/94

Pracownia projektowa ARCHI-PLUS

30-116 Kraków, ul. Kasztelańska 9/2

NIP: 677-004-98-67

email: markiewiczprzem@gmail.com

mgr. inż. Krzysztof Drąg (opracowanie w zakresie systemu solarnego i wentylacji)

Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa - nr MAP/IS/0648/10

Uprawnienia budowlane nr PDK/ 0163 /POOS/ 05

Lucjan Tabaka (opracowanie w zakresie oświetlenia i systemu fotowoltaicznego)

Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 1904. Uprawniony do

sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków nr 12903

Kraków, **30.11.2017**

NAZWY I KODY CPV

Nazwy i kody CPV wg wspólnego słownika zamówień dotyczące realizacji przedsięwzięcia:

71220000-6	Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321200-6	Usługi projektowania systemów grzewczych
71300000-1	Usługi inżynieryjne
71314100-3	Usługi elektryczne
71321000-4	Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71323100-9	Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71326000-9	Dodatkowe usługi budowlane
71334000-8	Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
45000000-7	Prace budowlane
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261410-1	Izolowanie dachu
45000000-7	Roboty wykończeniowe
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5	Montaż drzwi i okien
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1	Instalowanie wentylacji
45315700-5	Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45310000-3	Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej
45315300-1	Instalacje zasilania elektrycznego
45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
31520000-7	Lampy i oprawy oświetleniowe
45320000-6	Roboty izolacyjne
45321000 -3	Izolacja cieplna
45421100 -5	Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
09330000-1	Energia słoneczna
09331000-8	Baterie słoneczne
09331100-9	Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09331200-0	Słoneczne moduły fotoelektryczne
45261215-4	Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45312310-3	Ochrona odgromowa

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 4

2.1.1. Zakres prac i charakterystyczne parametry..... 5

2.1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia11

2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 12

2.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 13

2.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 14

2.2.1. Wymagania ogólne dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej 14

2.2.2. Wymagania ogólne dotyczące organizacji robót budowlanych18

2.2.3. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej 22

2.2.4. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 25

2.2.5. Wymagania ogólne dotyczące architektury25

2.2.6. Wymagania dotyczące docieplenia stropu pod dachem 26

2.2.7. Wymagania dotyczące wymiany okien i luksferów na nowe okna27

2.2.8. Wymagania dotyczące wymiany drzwi zewnętrznych40

2.2.9. Wymagania dotyczące oświetlenia 43

2.2.10. Wymagania dotyczące systemu fotowoltaicznego 46

2.2.11. Wymagania dotyczące instalacji solarnej systemu grzewczego dla potrzeb
przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej 48

2.2.12. Wymagania dotyczące wentylacji 70

2.2.13. Wymagania dotyczące wymiany pokrycia dachu na nowe z papy
termozgrzewalnej wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych 82

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane 86

3.2. Akty prawne i normy, którymi należy kierować się przy realizacji Przedmiotu
Zamówienia86

3.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania dokumentacji
projektowej i prowadzenia robót budowlanych
Inwentaryzacja 88

2. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.:
„Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy Al. F. Focha 33” w zakresie termomodernizacji kompleksu szpitalnego.
Zadanie obejmuje:

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla przedmiotowego budynku,
- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na realizację projektu
- realizację projektu

Celem naczelnym realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej w stosunku do stanu obecnego. W szczególności ma ona doprowadzić do:

- zmniejszenia rocznego zużycia energii końcowej [kWh/rok] o **35,04 %**
- obniżenia emisji dwutlenku węgla o **38,07 %**
- redukcji emisji pyłów PM10 i PM2,5 o **39,62 %**

Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego wytyczne, niezbędne dla określenia standardów wykonania i jakości prac.

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej:

- Umowa z Inwestorem
- Audyt Energetyczny Budynku z dnia 08.05.2017 r., wykonany na zlecenie Zamawiającego przez ESPIN s.c. ul. Dobrego Pasterza 122b/107
- Program funkcjonalno-użytkowy
- Ustawa PRAWO BUDOWLANE (tekst ujednolicony - Dz.U. poz. 1332 z 2017 r.)
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst ujednolicony - Dz.U. poz.1422 z 2015 r.)
- Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - (tekst ujednolicony - Dz.U. poz. 1554 z 2015, D.U. poz. 762 z 2013, D.U. poz. 462 z 2012)
- Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
- Ustawa z 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. poz. 1200)
- Inne szczególne przepisy i zasady wiedzy technicznej związane z procesem projektowania oraz z procesem budowlanym
- Wizja lokalna

Zastrzeżenie - w przypadku wystąpienia błędów lub braków w niniejszym PFU Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich korekt, uzupełnień lub interpretacji. Fakt ich wystąpienia nie może być, w jakikolwiek sposób wykorzystany przeciw Zamawiającemu.

Autorzy niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego udzielają praw autorskich Zamawiającemu na jednorazowe wykorzystanie niniejszego opracowania do realizacji projektu, w tym m.in. aplikowania o dofinansowanie, prowadzenie procedury wyłonienia Wykonawcy oraz realizację projektu.

2.1.1. Zakres prac i charakterystyczne parametry

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich niezbędnych branżach oraz realizacja tego projektu obejmująca w szczególności następujące zadania:

1. **Docieplenie stropu pod dachem** wełna mineralną o grubości 22 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej $\lambda=0,040 \text{ W/(mK)}$.
2. **Wymiana okien zewnętrznych** (96 szt.) na nowe o współczynniku $U= 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ z nawiewnikami higrosterowalnymi, spełniające warunki techniczne WT2019.
3. **Wymiana pięciu powierzchni wykonanych z luksferów** na nowe okna o współczynniku $U= 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ z nawiewnikami higrosterowalnymi, spełniające warunki techniczne WT2019.
4. **Wymiana drzwi zewnętrznych** (3 szt.) na nowe, o współczynniku $U= 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, spełniające warunki techniczne WT2019.
5. **Modernizacja systemu oświetlenia wbudowanego.**
Wymiana źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED wraz z nowoczesnymi

oprawami. Montaż czujników ruchu (10 szt. na korytarzach i klatkach, 27 szt. w toaletach).

Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący oświetlenia:

- Wykonanie projektu zamiany aktualnie zamontowanych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy z oświetleniem LED, a w pomieszczeniach magazynowo - technicznych, na klatkach schodowych i w toaletach wraz z automatyką sterującą (czujniki ruchu i zmierzchu);
- Wykonanie prac instalacyjnych i modernizacyjnych wg wykonanych projektów i dokonanie wszelkich niezbędnych pomiarów i odbiorów technicznych;
- Dostosowanie, jeżeli to okaże się niezbędne istniejącej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem niezbędnych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i innych;
- Uruchomienie instalacji oświetleniowych LED.

6. Zastosowanie systemu fotowoltaicznego składającego się z 40 paneli o łącznej mocy 10 W do produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby budynku wraz z automatyką i licznikiem pozyskanej energii.

Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący systemu fotowoltaicznego:

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wybudowanie systemu fotowoltaicznych PV zintegrowanego z siecią elektroenergetyczną szpitala (grid-on), przeznaczonego do zasilania urządzeń technicznych i oświetlenia Szpitala. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i montaż urządzeń wraz z niezbędnym okablowaniem oraz przebudowę układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej. W ramach przedmiotu zamówienia zostanie wykonany przyłącz systemu fotowoltaicznego do sieci elektroenergetycznej szpitala zgodnie z warunkami przyłącza określonymi przez właściwego operatora sieci.
- Doboru technologii według idei BAT z uwzględnieniem warunków krajowych.
- Oferta dostarczona przez Oferentów winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do przekazania Zamawiającemu.
- Oferent ujmie w swoim zakresie również te dodatkowe roboty i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione w PFU, lecz są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania, jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego działania;

- Projekt techniczno-wykonawczy instalacji PV powinien uwzględniać istniejący stan techniczny wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku, zweryfikowany wcześniejszą inwentaryzacją, oraz pomiarami. Projekt ten powinien uwzględniać ingerencję w istniejącą instalację elektryczną celem poprawnej współpracy z instalacją PV, gwarantując bezpieczeństwo osób przebywających w szpitalu. Dokumentacja ta, w szczególności powinna zawierać:
 - Warunki Techniczne Zasilania dla źródła energii,
 - część opisową,
 - niezbędne obliczenia techniczne i dobór kabli,
 - dobór zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, nadprądowych i ochrony przed porażeniem,
 - współdziałanie z instalacją odgromową,
 - schematy, rzuty, rysunki konstrukcji montażowej pod panele,
 - wypełnione zgłoszenia o przyłączenie instalacji PV do sieci dystrybucyjnej,
 - karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów,
 - certyfikaty potwierdzające uprawnienia Wykonawcy do instalowania systemów fotowoltaicznych;
- Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień projektowych rozwiązań z właściwym operatorem i uzyska wymagane pozwolenia;
- Wykonawca dokumentacji projektowej zapewnia nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na podstawie sporządzonego projektu;
- Zakres prac instalacyjnych i budowlanych obejmuje:
 - weryfikację stanu instalacji elektrycznej Szpitala i, jeżeli okaże się to konieczne jej modernizację;
 - montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne i montaż paneli fotowoltaicznych oraz falowników, wraz z okablowaniem;
 - wykonanie przejść przez przegrody dla przewodów i ich zabezpieczenie oraz uszczelnienie w miejscach przejść kabli,
 - montaż i podłączenie innych niezbędnych urządzeń wraz z okablowaniem oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej do systemu elektroenergetycznego Szpitala,
 - Uruchomienie instalacji PV i przeprowadzenie prób eksploatacyjnych i nastaw współpracy z siecią energetyczną,
 - Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokołów ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemienia;

- Wykonanie prac porządkowych po zakończeniu prac budowlanych;
- Przyłączenie systemu fotowoltaicznego do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej Szpitala wraz z przebudową układu pomiarowego energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej;
- Wykonanie odpowiednich badań i pomiarów oraz sporządzenie protokołów.

7. Zastosowanie systemu solarnego składającym się z 30 płaskich kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania c.w.u. Opomiarowanie instalacji ciepłej wody i systemu solarnego.

- Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) niezbędnej do zainstalowania kompletnego zestawu solarnego na potrzeby przygotowania c.w.u.
Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą:
 - Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowiąc będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
 - Przedmiar robót umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji,
 - Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.
 - Instrukcje eksploatacji, obsługi urządzeń.
- Wykonanie niezbędnych ekspertyz
 - Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przedstawione przez Zamawiającego, wykonana własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
 - Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego.
- Wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej - przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytację terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych jak również przygotowania projektu.

- Wykonanie projektu konstrukcji pod kolektory słoneczne
- Wykonanie projektów elektrycznych oraz AKPiA
- Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia instalacji. Wykonawca dokona zgłoszenia robót do odpowiedniego organu administracji państwowej.
- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
- Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na montażu kompletnych systemów solarnych
- Podłączenie do istniejącej instalacji C.W.U. i Z.W.
- Podłączenie drugiego źródła ciepła (źródeł ciepła jeżeli istnieją inne) do górnej węzownicy zasobnika solarnego w oparciu o wykonaną dokumentację.

Przedstawione w programie funkcjonalno – użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

8. Wymiana starej centrali wentylacji mechanicznej wraz z kanałami wentylacyjnymi.

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności modernizacja instalacji w zakresie:

- Wentylacji (wymiana centrali wentylacyjnej z osprzętem i automatyką z odzyskiem ciepła, chłodzeniem powietrza dla pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
- Ciepła technologicznego (wymiana orurowania i armatury zasilającej wymienniki projektowanej centrali wentylacyjnej).
- Chłodu technologicznego (demontaż istniejącego orurowania i armatury zasilającej chłodnicę centrali).
- Montażu 1-go agregatu skraplającego (na czynnik chłodniczy R-410A) na dachu budynku.
- Remontu ogólnobudowlanego i adaptacji pomieszczeń maszynowni dla nowej centrali wentylacyjnej.
- Montaż kanałów instalacji wentylacyjnej.
- Wykonania zasilania do nowej centrali wentylacyjnej i agregatu.
- Wykonania systemu nadzoru nad nowymi instalacjami wentylacji.
- Czyszczenia i dezynfekcja istniejącej instalacji kanałowej nawiewnej i wywiewnej.
- Wymiany istniejących przewodów giętkich (flex) w instalacjach wentylacji.

Wykonanie projektów wykonawczych dotyczy:

- Wentylacji w zakresie demontażu i wymiany centrali wentylacyjnej, doboru nowej centrali wentylacyjnej na podstawie bilansu powietrza wentylacyjnego.
- Remontu i adaptacji pomieszczeń maszynowni wentylacyjnej dla potrzeb projektowanych układów wentylacyjnych.
- Zasilenia w ciepło nagrzewnic w centrali wentylacyjnej i chłodu do chłodnicy projektowanej centrali.
- Doboru agregatu skraplającego zasilającego chłodnicę bezpośredniego odparowania w projektowanej centrali wentylacyjnej.
- Doboru centrali nawiewno-wywiewnej.

Wykonania przedmiaru robót oraz jakościowych specyfikacji technicznych dla powyższego zakresu oraz wykonania przed podpisaniem umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, co najmniej z podziałem na zakresy (etapy) robót dotyczące projektowania wentylacji.

W wyniku tych działań mają powstać nowe systemy wentylacyjne, które w pełni pokryją zapotrzebowanie na powietrze wentylacyjne w okresie letnim, zimowym, oraz w okresach przejściowych, a także przyczynią się do poprawy odczucia komfortu cieplnego użytkowników obiektu.

9. **Wymiana pokrycia dachu na nowe z papy termozgrzewalnej wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych, ze względu na planowane umieszczenie na dachu instalacji solarnej** (obciążenie dachu, poprawa szczelności pokrycia przed umieszczeniem instalacji, zabezpieczenie przed zamakaniem docieplenia).

Przedmiotem zamówienia w punkcie dotyczącym wymiany pokrycia dachowego jest w szczególności:

- Weryfikacja stanu istniejącej więźby dachowej i poszycia z desek, przeprowadzona pod kątem dodatkowych obciążeń wynikających z planowanego montażu instalacji solarnej
- Projekt wymiany pokrycia dachu z uwzględnieniem mocowania paneli systemu solarne
- Usunięcie pokrycia papowego uszkodzonych i w złym stanie rozebranie obróbek blacharskich dachu, okapów i kominów

- Wykonanie nowych obróbek blacharskich pasów pod i nadrynnowych, ściany szczytowej na połączeniu budynków oraz kominów
- Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej
- Przełożenie lub wymiana elementów instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych, itp.

Zakłada się, że realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego może wymagać prac towarzyszących, których nie można przewidzieć na etapie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Może okazać się konieczne m.in. wykonanie opaski wokół budynku, odwodnienia czy dostosowania/remontu pomieszczeń kotłowni. Konieczność i zakres niniejszych prac będzie wynikać ze szczegółowych projektów wykonawczych.

Przed przystąpieniem do właściwego etapu projektowania, Wykonawca na własny koszt powinien przeprowadzić weryfikację i uzupełnienie istniejącej inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do opracowania projektów.

2.1.2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1. Uwarunkowania techniczne

Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych nie budzi zastrzeżeń.

Opis techniczny podstawowych, istniejących rozwiązań budowlanych budynku:

- Ściany zewnętrzne wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły ceramicznej pełnej. Ściany ocieplone styropianem o grubości 6 cm. Izolacja w dobrym stanie technicznym.
- Dach wielospadowy na konstrukcji drewnianej kryty papą. Pokrycie dachu oraz elementy konstrukcyjne w złym stanie technicznym. Strop pod dachem ciężki betonowy o niewystarczającej izolacji termicznej.
- Okna zewnętrzne PCV z szybą zespoloną, w dobrym stanie technicznym z 2012 r. - 4 szt. zamontowane na klatce schodowej, pozostałe okna drewniane z szybą zespoloną z 1995 r. w złym stanie technicznym. Przeszklenia na sali rehabilitacyjnej i korytarzu aluminiowe z szybą zespoloną w dobrym stanie technicznym. Na klatce schodowej zamontowane luksfery w złym stanie technicznym.
- Drzwi zewnętrzne aluminiowe przeszklone szybą zespoloną w złym stanie technicznym. Rok montażu: 1998r.

2. Uwarunkowania formalnoprawne

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

3. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem termomodernizacji należy wykonać dokumentację projektową, obejmującą:

- projekt do zgłoszenia wykonania robót dociepleniowych,,
- projekty wykonawcze w podziale na branże,
- harmonogram rzeczowo-finansowy - szczegółowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z Zamawiającym oraz Nadzorem Inwestorskim.

Przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:

- dokumentację powykonawczą,
- atesty, certyfikaty oraz deklarację zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń.

Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.

Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej w budynku szpitala w celu uzyskania niezbędnych informacji do dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować zakłócenia funkcjonowania szpitala.

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu, odpadów budowlanych. Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń ponosi Wykonawca i powinien je także uwzględnić w wycenie oferty.

2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Dane ogólne budynku:

- Liczba kondygnacji: 4
- Kubatura części ogrzewanej: 7282,7 [m³]
- Powierzchnia budynku netto: 2147,3 [m²]

- Współczynnik kształtu A/V : 0,28 [1/m]
- Liczba osób użytkujących budynek: personel: 125, łóżka: 70
- Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej: centralny, kotłownia gazowa
- Rodzaj systemu grzewczego budynku: centralny, kotłownia gazowa

2.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Docieplenie stropu pod dachem wełną mineralną	
• Powierzchnia przegrody do obliczenia strat ciepła	463,93 [m ²]
• Powierzchnia przegrody do obliczenia kosztów usprawnienia	436,09 [m ²]
• Grubość dodatkowej warstwy izolacyjnej, d [cm]	22 [cm]
Powierzchnia okien do wymiany na nowe	237,94 [m ²]
Powierzchnia luksferów do wymiany na nowe okna	3,00 [m ²]
Powierzchnia drzwi do wymiany	10,64 [m ²]
Zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku:	
• Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, V_{wi}	1,30 [dm ³ /m ² doła]
• Obliczeniowa temperatura wody w zaworze, θ_w	55 [°C]
• Temperatura wody przed podgrzaniem, θ_0	10 [°C]
• Współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu c.w.u., k_R	1,00
• średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku	0,28 [m ³ /h]
Modernizacja systemu oświetlenia:	
• powierzchnia pomieszczeń wyposażonych w system wbudowanej instalacji oświetlenia	2147,3 [m ²]
• Średnia moc jednostkowa oświetlenia dla budynku PN	6,70 [W/m ²]
• Zestawienie źródeł światła w budynku w stanie po modernizacji: ○ Oświetlenie LED - Panel 40 W w nowej oprawie	104 [szt.]
○ Oświetlenie LED - Panel 20 W w nowej oprawie	378 [szt.]

○ Światłówki liniowe 28 W T5 w nowych oprawach – istniejące ○ Oświetlenie LED - Panel 60 W w nowej oprawie ○ Żarówka LED 8W w nowej oprawie ○ Żarówka LED 8W w nowej oprawie ○ Światłówka kompaktowa 14 W (energooszczędna) istniejące ○ Oświetlenie LED 8 W w nowej oprawie ○ Oświetlenie LED 8 W w nowej oprawie	16 [szt.] 2 [szt.] 4 [szt.] 31 [szt.] 123 [szt.] 10 [szt.] 4 [szt.]
Montaż systemu fotowoltaicznego: • Ilość aneli fotowoltaicznych	40 [szt.]

2.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.2.1. Wymagania ogólne dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej

Zakres i forma dokumentacji projektowej muszą spełniać następujące wymagania:

1. Odpowiadać wymaganiom dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm./ oraz wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2071 z późn. zm.), wydanym na podstawie delegacji art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
2. Dokumentacja projektowa powinna zawierać nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót należy podać zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.)
3. Strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać:
 - nazwę i adres Zamawiającego,

- nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego,
 - adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa,
 - nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót,
 - spis zawartości dokumentacji projektowej,
 - nazwę i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej,
 - datę opracowania.
4. Zamawiający otrzyma dokumentację w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie .dwg i .pdf. Każdy projekt, przedmiar robót, specyfikacja techniczna oraz kosztorys ofertowy mają stanowić oddzielne pliki w formacie .pdf. Ponadto przedmiar robót i kosztorysy ofertowe należy dostarczyć Zamawiającemu w formacie .ath i .kst. W każdym tomie dokumentacji wszystkie strony należy opatrzyć numeracją, a wydruki trwale spiąć.
 5. Kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać w ilościach : - projekt budowlany - w 5 egzemplarzach,
- projekt wykonawczy (o ile jest wykonywany odrębnie) - w 5 egzemplarzach,
- przedmiar robót - w 2 egzemplarzach,
- informację dotyczącą planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w 2 egz.,
- kosztorys ofertowy - w 2 egzemplarzach,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - w 5 egz.,
 6. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a rozwiązania technologiczne i zastosowane materiały oraz urządzenia na etapie projektowania, winny być uzgodnione z Zamawiającym.
 7. Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać mając na względzie, iż w przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze stron po wykonaniu kompletnej dokumentacji, zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych w zakresie przewidzianym dokumentacją i będzie ona stanowić opis przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie tych robót. W przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze stron na etapie realizacji robót budowlanych, dokumentacja kosztowa stanowić będzie podstawę do rozliczenia zakresu robót już zrealizowanych.
 8. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w swojej treści powinna określać parametry techniczne zastosowanych materiałów (urządzeń, wyposażenia) i technologię robót.
 9. Całość dokumentacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

10. W ramach przedmiotu zamówienia i ceny ofertowej wykonawca jest zobowiązany do:
 - zweryfikowania na podstawie wizji lokalnej oraz wykonanych odkrywek, przedstawionej przez Zamawiającego dokumentacji inwentaryzacyjnej obejmującej obiekty Szpitala wraz z instalacjami oraz infrastrukturę techniczną, w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia,
 - pozyskania - na własny koszt i we własnym zakresie - wszystkich dodatkowych, koniecznych materiałów wyjściowych do projektowania,
 - wydania oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowo - kosztorysowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
 - dokonania uzgodnień międzybranżowych.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletnego wniosku „zgłoszenia” budowy.
12. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót przygotowania kosztorysów ofertowych i do realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze zawierać będą rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi:
 - części obiektu,
 - rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,
 - detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,
 - instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania oferty cenowej przez Wykonawcę i do realizacji robót budowlanych.Pełny zakres objęty dokumentacją powinien być objęty przedmiarem robót i kosztorysem. Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej w opisie technicznym, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach.
13. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych rozumianych jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. W przedmiarze roboty powinny być zestawione w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz ze wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Opracowanie przedmiaru robót składać powinno się z: karty tytułowej, spisu działów

przedmiaru robót, tabeli przedmiaru robót. Karta tytułowa przedmiaru robót zawierać powinna następujące informacje: nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego, nazwy i kody grup, klas i kategorii robót, adres obiektu budowlanego, nazwę i adres Zamawiającego, datę opracowania przedmiaru robót. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień. Działy przedmiaru robót powinny przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział, w ramach działu, przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym, rozumianym jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:

- numer pozycji przedmiaru,
 - kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych,
 - numer szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru
 - nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,
 - jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,
 - ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.
14. Układ szczegółowej specyfikacji technicznej powinien być zgodny z przedmiarem robót i przyjętą dla niego klasyfikacją na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień.
15. Kosztorys ofertowy należy opracować metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867)

16. Wraz z dokumentacją, Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy określający: szczegółowe terminy wykonania przedmiotu umowy, odpowiadające tym terminom zakresy robót budowlanych do wykonania oraz - wartości wynagrodzenia za wykonane w ustalonych terminach i zakresach roboty - w ramach terminów wykonania całego przedmiotu umowy.
17. Dokumentacja powykonawcza winna zawierać:
 - projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami, które wyniknęły w trakcie realizacji,
 - atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

2.2.2. Wymagania ogólne dotyczące organizacji robót budowlanych

1. Wykonawca oświadczy, że dokonał inspekcji, wizji lokalnej placu budowy i jego otoczenia oraz uznał je za wystarczające do zawarcia umów
2. Wykonawca zobowiąże się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zaakceptowaną uprzednio dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami szczegółowymi dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót przy użyciu materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
3. Wykonawca zobowiąże się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy ww. roboty i czynności zostały przewidziane na dzień złożenia oferty.
4. Wykonawca zobowiąże się do uzgadniania z Zamawiającym na bieżąco sposobu realizacji prac mogących powodować utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu szpitala.
5. Wykonawca zobowiąże się do udziału w cotygodniowych Radach Budowy (Zamawiający wyznaczy i zapisze w protokole z przekazania placu budowy ustalony wspólnie z Wykonawcą dzień i godzinę w którym będą odbywały się Rady Budowy) bez konieczności oddzielnego zawiadamiania wszystkich Jego przedstawicieli w tym przedstawicieli Podwykonawców biorących udział w bieżącym procesie realizacji

inwestycji oraz wg zapotrzebowania Zamawiającego w zależności od tematyki spotkania. W przypadku gdy wystąpi konieczność zmiany terminu Rady Budowy lub zwiększenia jej obsady (wg zapotrzebowania Zamawiającego) Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na trzy dni przed jej zwołaniem. Ustala się, iż formą powiadomienia Wykonawcy o fakcie jak wyżej będzie wysłana pocztą elektroniczną informacja na adres wskazany przez Wykonawcę.

6. Wykonawca zobowiąże się wykonać roboty z materiałów i urządzeń własnych, co oznacza, że wszystkie elementy wznoszonego obiektu budowlanego będą wykonywane przy zastosowaniu materiałów i urządzeń, do których Wykonawca posiada prawo własności i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich.
7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności z określoną normą lub aprobatą techniczną, a w przypadku materiałów wykończeniowych przedstawić Zamawiającemu do akceptacji propozycje materiałowe i próbki kolorystyczne.
8. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania i udokumentowania, że wbudowane materiały spełniają wymagania co do jakości i parametrów technicznych (są równoważne) w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
9. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót, Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić te badania.
10. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 8 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty nie spełniają określonych parametrów technicznych i jakościowych, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę w przeciwnym zaś razie koszt badań obciąży Zamawiającego.
11. Wykonawca może dokonywać zmian materiałów oraz zmian w technologii wykonawstwa robót jeżeli uzyska na nie pisemną zgodę autora projektu i Zamawiającego.
12. Wykonawca zapewni poprzez inspekcję i przegląd, żeby prace były wykonywane zgodnie z postanowieniami umowy. Jeśli wykryte zostaną jakiekolwiek wady lub błędy, Zamawiający niezwłocznie zostanie poinformowany na piśmie o wspomnianych wadach lub błędach i o środkach naprawczych proponowanych przez Wykonawcę.
13. Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne.
14. Wykonawca ma obowiązek przejąć od Zamawiającego plac budowy, w tym:
 - a) wykonywać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

- b) wyposażyć zaplecze budowy,
 - c) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 - d) ogrodzić, oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe,
 - e) umieścić tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - f) zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia,
 - g) utrzymywać stale porządek placu budowy.
15. Wykonawca zapewni stałą i wykwalifikowaną kadrę wykonawczą, materiały, urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac.
16. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na plac budowy Zamawiającemu oraz osób przez niego wskazanych, przedstawicielom banku kredytującego inwestycje, pracownikom organów państwowych celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami.
17. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na placu budowy, zapobiegania szkodom lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich, dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających ze sposobu realizacji robót.
18. Wykonawca będzie utrzymywać plac budowy i teren wokół budowy, a także drogi dojazdowe na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.
19. Po zakończeniu robót Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze budowy itp., oraz pozostawi plac budowy i jego otoczenie uporządkowane i czyste nadające się bezpośrednio do użytkowania.
20. Wykonawca udzielać będzie Zamawiającemu na jego żądanie informacji o personelu nadzorującym budowę, ilości zatrudnionych robotników, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie.
21. Wykonawca informować będzie Zamawiającego na jego żądanie o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie.
22. Wykonawca na uzasadnione żądanie Zamawiającego przerwie roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba zabezpieczy wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

23. Wykonawca realizować będzie roboty w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.
24. Wykonawca przeprowadzi rozruch technologiczny zainstalowanych urządzeń oraz próbną eksploatację wraz z monitoringiem procesów technologicznych próbnej eksploatacji.
25. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów i instrukcji stanowiskowych.
26. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco ujawnione wady w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.
27. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego uniemożliwiają eksploatację obiektu Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającemu zatwierdzony przez projektanta projekt ich usunięcia.
28. Wykonawca zapewni właściwą koordynację robót wykonywanych przez ewentualnych Podwykonawców.
29. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.
30. Wykonawca zobowiąże się skompletować i przekazać dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz podlegające przekazaniu inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
31. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy plac budowy i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na własny koszt.
 - a) Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
 - roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu oraz innych zdarzeń losowych,
 - odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie realizacji inwestycji, będącej przedmiotem niniejszej umowy;Powyższa odpowiedzialność dotyczy zarówno odpowiedzialności deliktowej, jak i kontraktowej.
 - b) Wartość objęta ubezpieczeniem uwzględniać będzie wartość przedmiotu zamówienia /kontraktu/ oraz wartość urządzenia budowy, sprzętu transportowego i budowlanego zgromadzonego na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędnego do wykonania robót do wysokości kwoty niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia.

- c) Wykonawca zobowiąże się do przeniesienia na Zamawiającego uprawnień z umowy ubezpieczenia stwierdzonych polisą ubezpieczeniową.
 - d) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
 - e) W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia i przedstawienia polisy, Zamawiający dokona ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.
32. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania każdorazowo z Zamawiającym sposobu realizacji prac mogących powodować utrudnienie w prawidłowym funkcjonowaniu szpitala.
33. Wykonawca przed przyjęciem placu budowy dostarczy Zamawiającemu, oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu przez niego obowiązków.
34. Wykonawca wykona i zamontuje w ramach własnych środków tablicę informacyjną dotyczącą realizacji przedmiotu umowy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w terminie dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.

2.2.3. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo:

1. Przygotowanie budynku, pomieszczeń i rejonu do prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych polega na:
 - a) oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace z wszelkich palnych materiałów lub zanieczyszczeń,
 - b) odsunięcie na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotów palnych lub niepalnych w opakowaniach palnych,
 - c) zabezpieczenie np. przed działaniem rozprysków spawalniczych wszelkich materiałów i urządzeń palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, przez osłonięcie ich arkuszami blachy, płytami gipsowymi,
 - d) sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty podatne na zapalenie na skutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń,
 - e) uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac,

- f) zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli, przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją, o ile znajdują się w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami pożarowo niebezpiecznymi,
 - g) sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub innych przy użyciu substancji łatwo zapalnych,
 - h) przygotowaniu w miejscu dokonywania prac pożarowo-niebezpiecznych m.in.:
 - napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego, elektrod itp.:
 - materiałów osłonowych izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia toku prac,
 - niezbędnego sprzętu pomiarowego np. do pomiaru stężeń par i gazów palnych w rejonie prowadzenia prac,
 - podręcznego sprzętu gaśniczego,
 - j) zapewnieniu stałej drożności przejść i wyjść ewakuacyjnych z miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.
2. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo przy użyciu cieczy, gazów i pyłów mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać następujących zasad:
- a) na stanowiskach pracy mogą znajdować się stosowane tam ciecze, gazy i pyły palne w ilości niezbędnej do prowadzenia prac z zapasem umożliwiającym utrzymanie ciągłości pracy danej zmiany,
 - b) zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być przechowywany w niepalnych (lub innych dopuszczalnych), nietłukących się i szczelnych opakowaniach, ustawianych w odległości co najmniej 1m od źródeł wydzielania ciepła,
 - c) zabronione jest pozostawianie i przechowywanie zbędnych materiałów palnych i przedmiotów nie wykorzystywanych do wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo,
 - d) pozostawianie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione,
 - e) po zakończeniu prac wszystkie naczynia i pojemniki należy szczelnie zamknąć lub zabezpieczyć w inny sposób przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich substancji tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe,
 - f) należy na bieżąco usuwać w miarę gromadzenia się wszelkiego rodzaju odpady związane z prowadzeniem prac (np. resztki cieczy palnych, zużyte szmaty i częściwo, wióry, trociny), składować je w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i wносить na zewnątrz obiektu w wyznaczone miejsca,

- g) ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałości nie powinny zalegać na urządzeniach, stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych, na przewodach instalacji elektrycznych i na podłożu,
 - h) we wszystkich pomieszczeniach (strefach), w których do prowadzenia prac używane są lub przechowywane ciecze, gazy i pyły mogące tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe, zabronione jest stosowanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz używanie narzędzi i innych przedmiotów mogących powodować iskrzenie,
 - i) zabrania się prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo z użyciem otwartego ognia oraz eksploatacji urządzeń elektrycznych bez stosownych atestów w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwopalnych cieczy lub palnych gazów; prace takie mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w pomieszczeniu nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości,
 - j) podgrzewanie substancji niebezpiecznych pożarowo w naczyniach i urządzeniach do tego celu nie przeznaczonych jest zabronione.
- 3. Miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo należy wyposażać w podręczny gaśniczy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację wszystkich źródeł pożaru.
 - 4. Po zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniu i pomieszczeniach sąsiednich należy przeprowadzić dokładną kontrolę, mającą na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tłących się lub żarzących cząstek w rejonie prowadzenia prac, czy nie występują jakiegokolwiek objawy pożaru oraz sprzęt (np. spawalniczy) został zdemonstrowany, odłączony od źródeł zasilania i należyście zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Kontrolę taką należy ponowić po upływie 4 godzin, a następnie 8 godzin, licząc od czasu zakończenia prac niebezpiecznych pożarowo (czasokres i ilość kontroli określa komisja w protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo, w zależności od stopnia zagrożenia).
 - 5. Prace niebezpieczne pożarowo powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, zaś sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.
 - 6. Butle ze sprężonymi gazami mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie w okresie prac i pod stałym nadzorem.

7. W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokości, butli z gazem palnym nie należy ustawiać w rejonie bezpośredniego oddziaływania spadających rozprysków spawalniczych.

2.2.4. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy aby miał możliwość korzystania ze wszystkich potrzebnych mediów.

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.

2.2.5. Wymagania ogólne dotyczące architektury

Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy oraz do porządku architektoniczno-przestrzennego otoczenia.

Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą trwałością użytkową oraz najwyższą jakością.

Wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz. U. z 1991 nr 81 poz. 351), bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz

ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.) natomiast środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków biobójczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

Zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych.

2.2.6. Wymagania dotyczące docieplenia stropu pod dachem

1. Docieplenie stropu pod dachem wełną mineralną o grubości 22 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej $\lambda=0,040 \text{ W/(mK)}$.
Grubość izolacji cieplnej i wielkość współczynnika przenikania ciepła U określone zostały na podstawie audytu.
2. Wyroby z wełny mineralnej muszą posiadać aktualne atesty i aprobaty techniczne
3. Wentylacja przestrzeni powietrznej
 - a) Należy zapewnić odpowiednią wentylację przestrzeni poddasza nieużytkowego.
 - b) Zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN ISO 6946:2008 dobrą wentylację przestrzeni powietrznej można uzyskać po zastosowaniu otworów wlotowych i wylotowych powietrza o minimalnej powierzchni 15 cm^2 na każdy 1 m^2 powierzchni poddasza.
 - c) Powierzchnię otworów wlotowych (nawiewnych) oraz powierzchnię otworów wylotowych (wywiewnych) należy obliczyć osobno w odniesieniu do powierzchni całego poddasza.
 - d) Poza właściwym doбором otworów wentylacyjnych należy pamiętać o ich zabezpieczeniu siatkami metalowymi przed owadami, ptakami i gryzoniami.
 - e) Wskazane jest stosowanie otworów wentylacyjnych w formie ciągłej szczeliny lub w postaci równomiernie rozłożonych otworów.
4. Paroizolacja na stropie pod ociepleniem

- a) Przyjmując temperaturę powietrza t_z na zewnątrz budynku -20°C (strefa III, Kraków) paroizolację stosuje się w zależności od wyniku obliczeń cieplno-wilgotnościowych wykonanych zgodnie wg normy
 - b) Na stropach masywnych nad wszystkimi pomieszczeniami mieszkania oraz o ciśnieniu pary $< 16 \text{ hPa}$ nie należy stosować żadnych folii paroizolacyjnych, bowiem już w stropie $3,5 \text{ cm}$ betonu o oporze dyfuzyjnym $\mu = 1330 [\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{Pa/g}]$ jest wystarczającą paroizolacją dla kuchni, łazienek i WC, gdzie ciśnienie pary wynosi $13\text{-}16 \text{ hPa}$.
 - c) Paroizolację z przekładką z folii aluminiowej stosować, gdy rzeczywiste ciśnienie pary wodnej $> 16 \text{ hPa}$.
5. Ocieplenie stropu powinno być od strony poddasza nieużytkowego odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniem. Do chodzenia w części przejazdowej poddasza zaleca się zaprojektować drewniany pomost kontrolny lub rozłożyć płyty OSB (na legarach lub w przypadku zastosowania odpowiednio twardych płyt izolacyjnych - bezpośrednio na płytach z wełny mineralnej)

2.2.7. Wymagania dotyczące wymiany okien i luksferów na nowe okna

Nowe okna mają być wykonane z profili PVC min. 5- komorowych w kolorze białym o głębokości zabudowy min. 70 mm i współczynnika przenikania ciepła dla każdego okna $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ – potwierdzonym stosownymi obliczeniami.

Okna powinny posiadać nawiewniki higrosterowalne, spełniające warunki techniczne WT2019.

UWAGA: Bezwzględnie należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, w którym mają być osadzone ościeżnice. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeża należy naprawić i oczyścić.

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Ogólne wymagania techniczno-użytkowe

- **Odporność okna na obciążenie wiatrem** - Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obciążeniem wiatrem nie powinno być większe niż $1/300$ jego rozpiętości (zgodnie z normą PN-EN 12210:2001).

- **Sprawność działania skrzydeł** - Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna i drzwi balkonowych. Siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających przy otwieraniu i zamykaniu nie powinna być większa niż 100 N wg normy PN-EN 13115:2001.
- **Przepuszczalność powietrza:**
 - i. współczynnik infiltracji powietrza $a \leq 0,3 \text{ m}^3 / (\text{h m daPa}^{2/3})$
 - ii. połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia całkowitej szczelności na przenikanie powietrza
 - iii. Przepuszczalność powietrza klasyfikuje się wg normy PN-EN 12 207:2001.
- **Wodoszczelność** - Okna i drzwi balkonowe powinny zachować całkowitą szczelność przy zraszaniu wodą w ilości 120 l na godzinę na m² przy różnicy ciśnień nie mniejszej 150 Pa (klasa 4A). Wodoszczelność klasyfikuje się wg normy PN-EN 12 208:2001.
- **Izolacyjność termiczna** - Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien nie powinny być większe niż wartości U_{max} określone w załączniku nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U z 2002 r Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). Wymagania nie muszą być spełnione jeżeli budynek, w którym są zastosowane spełnia wymaganie w zakresie dopuszczalnej wartości wskaźnika EP [kWh/m²rok] określającego roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia wbudowanego w budynkach.
- **Izolacyjność akustyczna** - Izolacyjność akustyczną okien charakteryzuje się podstawowym wskaźnikiem oceny RA2 i wskaźnikiem uzupełniającym RA1 w zależności od równoważnego poziomu dźwięku na zewnątrz budynku [PN-B-02151-03:1999].

2. Wymagania stawiane połączeniom okien z budynkiem

- Połączenie okna ze ścianami budynku powinno spełniać następujące wymagania:
 - i. szczelność na przenikanie powietrza i pary wodnej z pomieszczenia,
 - ii. izolacyjność cieplna na poziomie nie mniejszym niż izolacyjność okna ,
 - iii. izolacyjność akustyczna na poziomie odpowiadającym izolacyjności okna, powiększoną o 15 dB,

iv. odporność na promieniowanie UV, trwałość, estetyka, higiena.

3. **Wymagania stawiane nawiewnikom higrosterowanym**

Dopływ wymaganej ilości powietrza do pomieszczeń należy zapewnić przez nawiewniki higrosterowane umieszczone w ościeżnicach okiennych. Tego typu okienne urządzenia wentylacyjne wyposażone powinny być w higrometr sterujący wielkością strumienia powietrza zależnie od poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Nawiewniki działają samoczynnie (bez zasilania) stabilizując dodatkowo poziom wilgoci w pomieszczeniach. Czujnik poliamidowy wchodzący w skład higrometru dostosowuje wydajność wentylacji do poziomu wilgotności - zwiększa wydajność przy dużej wilgotności, zmniejsza przy małej. Nawiewniki higrosterowane powinny również posiadać możliwość regulacji ręcznej.

II. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW**

1. **Rodzaje materiałów** - Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi balkonowych:

- i. okna i drzwi balkonowe,
- ii. obróbki,
- iii. materiały uszczelniające,
- iv. inne wyroby i materiały

Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatkach technicznych).

UWAGA: Tworząc szczegółową specyfikację techniczną dla konkretnej budowy (dokumentacji) należy określić konkretne rozwiązania materiałowe dla obróbek, materiałów uszczelniających oraz innych wyrobów i materiałów, jeżeli nie zostały one sprecyzowane w dokumentacji projektowej.

2. **Okna i drzwi balkonowe** - Okna i drzwi balkonowe powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi balkonowe są wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich części podlegających wymianie.

3. **Obróbki** - Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, a także obróbki progów drzwi balkonowych i/lub materiały, z których wyroby są wykonywane powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
4. **Materiały uszczelniające** - Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami balkonowymi a ścianą mogą być stosowane, w zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne), materiały zestawione w tabeli:

Warstwa zewnętrzna (uszczelnienie)	Warstwa środkowa (izolacja termiczna)	Warstwa wewnętrzna (uszczelnienie)
• Impregnowana taśma rozprężna paroprzepuszczalna • Folia paroprzepuszczalna • Folia elastyczna paroprzepuszczalna • Kit trwale elastyczny	• Pianka poliuretanowa jednoskładnikowa. • Pianka poliuretanowa dwuskładnikowa • Wełna mineralna	• Folia do okien paroszczelna • Kit trwale elastyczny • Impregnowana taśma rozprężna paroszczelna • Taśma butylowa do okien

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury.

Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

5. **Inne wyroby i materiały** - Przy montażu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje się także inne wyroby i materiały:
 - i. elementy mocujące okno/drzwi balkonowe w ościeżu:
 - a. kołki rozporowe (dyble),
 - b. kotwy,
 - c. śruby, wkręty,
 - ii. elementy podporowe i dystansowe:
 - a. klocki, belki drewniane,
 - b. podkładki, kątowniki stalowe
 - iii. elementy wykończeniowe:
 - a. listwy maskujące połączenia okien w zestawy,

- b. kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

- 6. **Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi balkonowych** - Montaż okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:
 - i. sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,
 - ii. wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach,
 - iii. transportu technologicznego wyrobów,
 - iv. wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.
- 7. **Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi balkonowych** - Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi balkonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
 - i. są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
 - ii. każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną,
 - iii. wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
 - iv. spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
 - v. producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
 - vi. spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu okien i drzwi balkonowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WBUDOWYWANIA OKIEN

Okna i drzwi balkonowe powinny być wbudowywane w ściany zewnętrzne w sposób zapewniający bezproblemową bezpieczną eksploatację. Na spełnienie przez okna przypisanych im funkcji – oprócz zgodnego z dokumentacją techniczną wykonania, wpływ ma prawidłowy montaż. Błędy montażu odpowiadają za niespełnienie założonych wymagań w zakresie wytrzymałościowo-funkcjonalnym i szczelności, izolacyjności termicznej i akustycznej. Do poprawnego montażu niezbędne jest spełnienie wymagań odnośnie odpowiedniego usytuowania okna w ścianie, zamocowania i uszczelnienia.

1. **Funkcje okna** - okno wbudowane w ścianę zewnętrzną budynku spełnia następujące funkcje:

- oddziela wnętrze budynku od zewnętrznych warunków klimatycznych,
- zapewnia izolację termiczną i akustyczną oraz szczelność otworu okiennego,
- przenosi działające na okna obciążenia na ściany budynku.

2. **Mocowanie okien i drzwi balkonowych:**

- **Usytuowanie okna w ościeżu** - Okno i drzwi balkonowe powinno być tak usytuowane w ościeżu, aby nie powstawały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża.

Należy stosować zasady usytuowania okien:

- i. w ścianie jednowarstwowej - w połowie grubości ściany,
- ii. w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym - w strefie izolacji termicznej,
- iii. w ścianie z ociepleniem zewnętrznym - przy zewnętrznej krawędzi ściany z dosunięciem do warstwy ocieplenia lub w strefie izolacji termicznej.

- **Ustawienie okna w otworze** - Przed wbudowaniem okna w otworze należy sprawdzić:

- i. czy zapewniona jest dostateczna szerokość szczeliny na obwodzie okna,
- ii. czy jest miejsce dla klinów dystansowych i podpierających.

Dla ościeży z węgarkami zaleca się takie ustawienie okna, aby węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokości nie większej niż połowa

ich szerokości.

Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane, elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji systemowej oraz kątowniki stalowe. Klocki podporowe powinny być wykonane z twardego zaimpregnowanego drewna lub twardego PVC.

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe (pod dolną ościeżnicą i po jednym - lewa ościeżnica u góry, prawa ościeżnica u dołu) oraz uzupełniające klocki dystansowe. Minimalne wymiary szczelin należy dobrać zgodnie z zaleceniami producenta w zależności od: sposobu uszczelnienia (uszczelnienia kitami elastycznymi lub taśmami rozprężnymi), rodzaju zastosowanych w oknach profili i długości elementu ościeżnicy.


Klocki podpierające i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość odkształcania się okien pod wpływem temperatury. Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podpierających, jest niewłaściwe i niewystarczające. Jedynie w wariantcie montażu w warstwie ocieplenia boczne klocki podpierające nie są wymagane.

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, natomiast nie należy usuwać klocków podpierających. Dopuszczalna odchyłka pionowa i pozioma ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 m powinna wynosić nie więcej 1,5 mm. Przy elementach o większych wymiarach odchyłki nie mogą mieć wpływu na ich funkcjonalność.

Maksymalny wymiar szczeliny pomiędzy ościeżnicą i ościeżem nie powinien przekraczać 40 mm; przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić max. 30 mm. Większe wymiary szczelin dopuszczalne są, przy zastosowaniu specjalnych metod montażu. Taśmy paroizolacyjne i paroprzepuszczalne, folie elastyczne paroszczelne i paroprzepuszczalne, folie z butylem do uszczelnienia wewnętrznego należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta tych wyrobów.

- **Mocowanie okna w ościeżu** - Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była

zachowana; tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna lub drzwi balkonowych. Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy okna zgodnie z rysunkiem poniżej:



Rozmieszczenie punktów mocowania na elementach okna tworzywowego

A – odstęp między punktami mocowania - maksymalnie 700 mm

B – odstęp między punktami mocowania progu - maksymalnie 700 mm

E – odstęp od narożnika wewnętrznego ościeżnicy okna minimum 150 mm,

P – odstęp od krawędzi słupka lub śłemenia minimum 150 mm

- **Elementy mocujące okno w ościeżu** - Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się łączniki montażowe (kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty).

UWAGA: Pianki poliuretanowe, i tym podobne materiały izolacyjne, nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do uszczelnienia.

- Kołki rozporowe (dyble) stosuje się do betonu, muru z cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, pustaków ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
- Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Stosowanie śrub należy dostosować do materiału ościeży.
- Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli np. przy mocowaniu dolnym (progowym) i w rozwiązaniach ścian warstwowych itp

IV. USZCZELNIENIE I IZOLACJA POŁĄCZENIA OKNA ZE ŚCIANĄ

1. Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny między oknem i ościeżem przed zawilgoceniem, zarówno przed wodą opadową od strony zewnętrznej, jak i wilgocią z powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony wewnętrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać wytyczne producenta materiałów uszczelniających, uwzględniając: zgodność chemiczną stykających się ze sobą materiałów, oczyszczenie powierzchni przylegania, zagruntowanie powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału) oraz wymagania odnośnie stosowania ze względu na wilgotność i temperaturę powietrza.
2. System uszczelnienia okien na ich obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej.
 - **Warstwę środkową** stanowi izolacyjna pianka wypełniająca (np. pianka poliuretanowa) lub mineralne materiały izolacyjne (np. wełna mineralna), które zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia okna ze ścianą budynku.
 - **Warstwę wewnętrzną** stanowi uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie różnego rodzaju taśm (na włókninie, aluminium), folii uszczelniających lub kitu trwale elastycznego (silikony) nie przepuszczających powietrza i pary wodnej.
 - **Warstwę zewnętrzną** stanowi uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych, z taśm warstwowych lub innych materiałów wodoszczelnych, a paroprzepuszczalnych.

UWAGA: Generalną zasadą uszczelnienia połączenia okna ze ścianą jest: „szczelniej po stronie wewnętrznej niż po stronie zewnętrznej”. Umożliwia to dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku.
3. **Warstwa izolacji termicznej** - Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. Jako materiały izolacyjne mogą być stosowane poliuretanowe pianki wypełniające, wełna mineralna, inne materiały [np. wełna szklana]. Pianki stosowane do wypełnienia połączeń nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. Stosowanie pianek powinno być zgodne z instrukcją fabryczną. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie można doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. Materiały uszczelniające powinny wypełniać całą

szczelinę między ościeżem a ościeżnicą. Niedopuszczalne jest wprowadzanie w szczelinę tynków lub mas tynkarskich.

4. **Uszczelnienie wewnętrzne** - Uszczelnienie wewnętrzne między ościeżnicą i ościeżem nie powinno dopuścić do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w warstwie ocieplenia. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami.
5. **Uszczelnienie zewnętrzne** - Uszczelnienie zewnętrzne między ościeżnicą a ościeżem powinno być wykonane w taki sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą, a jednocześnie została zachowana paroprzepuszczalność. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami.
6. **Materiały uszczelniające** - Do wykonywania uszczelnień mogą być – w zależności od miejsca uszczelniania, stosowane: folie paroszczelne i paroprzepuszczalne, impregnowane taśmy rozprężne, butylowe taśmy uszczelniające, kity trwałe elastyczne (silikony neutralne), budowlane sznury dystansowe oraz inne materiały. Materiały nie mogą wchodzić w reakcje z otaczającymi je elementami i zmieniać swoich właściwości pod wpływem temperatury. Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych należy przestrzegać zasady, że głębokość warstwy uszczelnienia „t” powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny „b”, nie mniej niż 6 mm.

UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny być zamieszczone w dokumentacji projektowej. Odpowiednie przykłady standardowych rozwiązań można znaleźć w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – *Roboty wykończeniowe*, zeszyt 6 „*Montaż okien i drzwi balkonowych*”, wydanie ITB – 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentów systemów).

V. OSADZENIE PARAPETÓW OKIENNYCH

1. **Parapety zewnętrzne**
 - **Parapet zewnętrzny** – niezależnie od materiału z jakiego jest wykonany – powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 30÷40 mm, ale nie mniej niż 20 mm. Należy je dostatecznie mocno przymocować do listwy progowej, a

miejsca połączenia uszczelnić kitem elastycznym. Generalną zasadą jest wprowadzenie kołnierza parapetu pod profil progowy ościeżnicy. Dopuszczalne jest, przy zastosowaniu odpowiednich materiałów, mocowanie parapetów do profili ram.

Przy montażu parapetów z blachy należy uwzględnić:

- i. zmianę wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczane co 2500 mm),
- ii. podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do góry przez wiatr,
- iii. wytlumienie odgłosów padającego deszczu przez stosowanie materiałów wygłuszających,
- iv. połączenia końcowe parapetów z ościeżem należy ustalać w zależności od konkretnego rozwiązania elewacji.

W przypadku wykonywania parapetów z kamienia lub elementów ceramicznych należy układać odpowiednią izolację przeciwwilgociową.


Wywinięcie kołnierza parapetu zewnętrznego na profil ramy ościeżnicowej jest rozwiązaniem niewłaściwym, gdyż nie zapewnia trwałej szczelności połączenia przed wnikięciem wody opadowej pod ramę ościeżnicy. W przypadkach szczególnych możliwe jest zaprojektowanie połączenia kołnierza parapetu wywiniętego na ramę ościeżnicy i połączenia go za pośrednictwem łączników mechanicznych, jednak w takim przypadku konieczne jest użycie samoprzylepnych bitumowanych taśm rozprężnych umieszczonych między kołnierzem parapetu a kształtownikiem ościeżnicy i uszczelnienie styku kitem elastycznym. Połączenie boczne parapetu z ościeżem oraz w narożu (okno-mur-parapet) powinno być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, tzn. powinna być zapewniona ciągłość uszczelnienia.

2. **Parapety wewnętrzne** - Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża po uszczelnieniu okna w ościeżu z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w połączenie.
3. **Obróbki progów drzwi balkonowych** - Uszczelnienie progów drzwi balkonowych, ze względu na większe zagrożenie wodą niż w przypadku progów okiennych,

wymaga zachowania różnicy poziomów między górną krawędzią izolacji przeciwwilgociowej płyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykończenia powierzchni balkonu. Różnica poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na kształtownik progu powinna wynosić 15 cm. Odstępstwo od powyższego wymogu jest możliwe w przypadku zaprojektowania w płycie balkonu lub tarasu odprowadzenia wody w pasie przylegającym do progu drzwi balkonowych, lub też dokładne i trwałe uszczelnienie styku dolnej ramy z poziomem posadzki.

4. **Łączenie okien w zestawy** - Połączenia okien i drzwi balkonowych powinny być uszczelniane rozprężnymi taśmami, uszczelnione kitem silikonowym i skręcane za pośrednictwem wkrętów o rozstawie nie większym niż 800 mm. Połączenie okien z kształtowników PVC w zestawie poziomym wymaga zamocowania dodatkowego elementu między ościeżnicami i uszczelnienia stykających się elementów.

Przykład zamocowania parapetu zewnętrznego i wewnętrznego do okna z kształtowników PVC przedstawia rysunek poniżej:



Przykład zamocowania parapetu zewnętrznego i wewnętrznego do okna z kształtowników PVC

VI. ODBIÓR ROBÓT MONTAŻOWYCH

1. **Odbiór robót budowlanych przed rozpoczęciem montażu** - Wbudowywanie okien powinno odbywać się po zakończeniu większości robót mokrych (tynki, posadzki). Dotyczy to okien wszystkich rodzajów, tj. okien aluminiowych (szczególnie z powłokami anodowymi), okien drewnianych i z kształtowników PVC. Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe wyłącznie przy zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi balkonowe powinny być wbudowywane przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:
 - i. wymiary otworów okiennych,
 - ii. rodzaj ościeża (z węgarkiem, bez węgarka),
 - iii. płaskość i pionowość ścian,
 - iv. stan wykończenia ościeży okiennych,
 - v. poziomy ustawienia parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.
2. **Odbiór przed wbudowaniem** - Przed wbudowaniem okien należy sprawdzić:
 - i. zgodność z dokumentacją systemową, aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego i jakości wykonania,
 - ii. zgodność z umową, projektem, dokumentacją techniczną budynku,
 - iii. dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania (deklaracja zgodności z normą wyrobu lub aprobatą techniczną, certyfikat zgodności, ewentualnie oświadczenie dotyczące jednostkowego zastosowania)
3. **Odbiór po wbudowaniu** - Po dokonany montażu należy sprawdzić prawidłowość:
 - i. podparcia progu ościeżnicy,
 - ii. zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie (zachowanie odstępów między łącznikami mechanicznymi),
 - iii. wykonania izolacji termicznej szczeliny pomiędzy ramą okna a ościeżem na całym obwodzie, w tym pod progiem ościeżnicy,
 - iv. wykonania uszczelnienia w stykach zewnętrznych i wewnętrznych szczeliny izolacyjnej między oknem a ościeżem,
 - v. wykonania obróbek progu drzwi balkonowych,
 - vi. osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykończeniowych należy przeprowadzić kontrolę zamontowanych okien i drzwi balkonowych w zakresie

prawidłowości wbudowania i funkcjonalności, przy zachowaniu następujących wymagań:

- i. odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3000 mm nie powinno przekraczać 1,5 mm/m,
- ii. różnica długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł nie powinna być większa od 2 mm – przy długości elementu do 2 m i 3 mm - przy długości powyżej 2 m,
- iii. otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem otwierać / zamykać się,
- iv. zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy, zapewniając szczelność między tymi elementami.

4. **Zabezpieczenia okien po zamontowaniu** - Warunki cieplno-wilgotnościowe w trakcie budowy i użytkowania okien powinny być zbliżone do klimatu normalnego wg PN-EN 205, tj.: wilgotność 60% $\pm$ 5%; temperatura 18 $\pm$ 20 C. W przypadku innych warunków wilgotnościowo-temperaturowych należy dokonywać całkowitej wymiany powietrza w krótkim czasie. Do powietrza w pomieszczeniu przedostaje się para wodna z murów, stropów i wykonywanych prac wykończeniowych mokrych, co stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia okien, korozji okuć. Podczas wykonywania robót wykończeniowych takich jak: szlifowanie ścian, podłóg i innych, w trakcie których powstaje pył, okna i drzwi balkonowe powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się pyłu na okucia, gdyż może to spowodować utrudnienie w funkcjonowaniu skrzydeł okiennych i drzwiowych, a nawet doprowadzić do uszkodzenia okuć. Zabezpieczeniu przed uszkodzeniami w trakcie wykonywania prac malarskich, szlifowania, spawania itp. powinny również podlegać powierzchnie ram, szyb, wręby ram. Do zabezpieczenia powierzchni ram okien oraz okuć należy stosować odpowiednie taśmy klejące – samoprzylepne. Taśmy klejące należy usuwać w ciągu 2 tygodni. Do zabezpieczenia okien i drzwi balkonowych można stosować folie, należy jednak pamiętać, że folie i taśmy klejące nie zabezpieczają okien i drzwi balkonowych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2.8. Wymagania dotyczące wymiany drzwi zewnętrznych



Drzwi zewnętrzne muszą być wykonane z kształtowników aluminiowych izolowanych termicznie oraz muszą posiadać certyfikat na co najmniej 1 milion cykli, współczynnik przenikania ciepła dla każdej pary drzwi $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ – potwierdzony stosownymi obliczeniami.

1. Materiały
 - i. drzwi profilowe o konstrukcji aluminiowej na szerokich profilach komorowych z przekładką termiczną
 - ii. profile w kolorze naturalne aluminium
 - iii. właściwości mechaniczne kształtowników powinny być zgodne z PN-EN755-2-2001, a odchyłki od wymiarów zgodne z PN-EN12020-2-2004
 - iv. kształtowniki zabezpieczone powłoką poliestrową proszkową, odporność powłoki na korozję wg PN-76/h-0406/02; stan powłoki bez zmian po 20 cyklach działania w temperaturze 35°C — mgły solnej, grubość powłoki nie mniejsza niż 60mm, twardość względna nie mniej niż 0,7; odporność na działanie cieczy - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej o temperaturze 3°C i 40°C.
 - v. do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowo – propylenowego EPDM spełniającego wymagania norm DIN 7863.
2. Sprzęt i narzędzia do demontażu i montażu
 - i. Demontaż istniejących drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Roboty można wykonać ręcznie lub (i) z użyciem specjalistycznych narzędzi. Wykonawca obowiązany jest używać takich narzędzi jakie wynikają z Instrukcji montażu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót, oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy demontażu i montażu drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do:
 - a. wykucia z muru istniejącej stolarki okiennej, drzwiowej i bram
 - b. sprawdzenia wymiarów i płaszczyzn,
 - c. wykucia otworów oraz ustawienia i zamocowania drzwi w ościeżach,
 - d. uszczelnienia i izolacji drzwi,
 - e. wykończenia ościeży.
3. Drzwi mocować kotwami stalowymi rozporowymi o średnicy min 10,00 mm . Mocowanie kotwami w każdym narożu na krawędzi pionowej i poziomej, a na długości krawędzi w rozstawie maksymalnym co 50,00 cm. Każda kotwa musi być osadzona w murze na głębokość min. 10,00 cm. Prześwit pomiędzy ościeżnicą a ościeżem nie może przekraczać 20,00 mm .
4. Zamocowanie drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym, szczeliny między ościeżem a ościeżnicą wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania (świadectwo ITB). Zabrania się używać do tego celu materiałów

wydzielających związki chemicznie szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową, a szczelinę wyprawić tynkiem o normatywnej grubości lub przykryć listwą.

5. Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy aluminiowej a ościeżem podana jest w tabeli poniżej:

Rodzaj kształtowników	Ościeże bez węgarka				Ościeże z węgarkiem		
							
	Długość elementów (m)						
	do 1,5	do 2,5	do 3,5	do 4,5	do 2,5	do 3,5	do 4,5
	Minimalna szerokość szczeliny – b (mm)				Minimalna szerokość szczeliny – b (mm)		
Przy uszczelnieniach kitami elastycznymi. Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25%. Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych należy przestrzegać zasady, że głębokość warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i wynosić nie mniej niż 6 mm.							
Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru jasnego)	10	10	15	20	10	10	15
Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru ciemnego)	10	15	20	25	10	10	15
Przy uszczelnieniach impregnowanymi taśmami rozprężnymi. Głębokość uszczelnienia t należy dopasować w zależności od jego szerokości b z producentem taśm.							
Aluminiowe z przekładką termiczną (dowolny kolor)	8	8	10	10	8	8	8

6. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2,00 mm przy długości przekątnej do 1,00 m,
 - 3,00 mm przy długości przekątnej do 2,00 m,
 - 4,00 mm przy długości przekątnej powyżej 2,00 m.
7. Dopuszczalne odchylenie drzwi od pionu powinno być mniejsze od 1,00 mm na 1,00 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3,00 mm.
8. Osadzone drzwi po zamontowaniu należy wyregulować i zamknąć oraz oczyścić z resztek materiałów montażowych i umyć.

2.2.9. Wymagania dotyczące oświetlenia

Opis parametrów technicznych dla oświetlenia LED:

1. **Panel sufitowy** (wszystkie pokoje pacjentów, sale chorych, gabinety lekarskie i zabiegowe, korytarze, pokoje personelu);
 - Barwa światła – 4000-4300K (chyba, że w danym pomieszczeniu norma PN-EN 12464 -1 przewiduje inaczej);
 - wyposażony w mleczny dyfuzor,
 - wyrób musi posiadać certyfikat CE, RoHS,
 - moc pobierana nie wyższa niż 40 W, $\cos \phi > 0.90$,
 - kąt rozsyłu światła 120° dla plafonów z $Ra > 90$,
 - dyfuzor opalowy redukujący oślnienie dla plafonów z $Ra > 80$
 - klasa szczelności zależnie od przeznaczenia danego pomieszczenia,
 - strumień całkowity panelu (nie diod) 3000 Lm potwierdzony badaniami,
 - wskaźnik oddawania barw $Ra > 80$ ($Ra > 90$ w pomieszczeniach przewidzianych przez normę PN-EN 12464 – 1),
 - Certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego o przeznaczeniu panelu do oświetlenia szpitali,
 - pliki fotometryczne dla proponowanego panelu,
2. **Plafoniera techniczna** (łazienki, WC, brudowniki, magazynki, przedsionki):
 - Barwa światła – 4000-4300K (chyba, że w danym pomieszczeniu norma PN-EN 12464 -1 przewiduje inaczej),
 - wyposażony w mleczny dyfuzor,
 - wyrób musi posiadać certyfikat CE, RoHS,
 - kąt rozsyłu światła 120° ,
 - klasa szczelności w zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia,
 - luminancja plafoniery (nie diod) minimum 80Lm/W potwierdzone badaniami,
 - wskaźnik oddawania barw $Ra > 80$,
 - Certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego o przeznaczeniu panelu do oświetlenia szpitali,
 - pliki fotometryczne dla proponowanego panelu,
3. **Oprawa techniczna** (kuchnia, piwnice, pomieszczenia techniczne):
 - Barwa światła – 4000-4300K (chyba, że w danym pomieszczeniu norma PN-EN 12464 -1 przewiduje inaczej),

- wyposażony w mleczny dyfuzor,
 - wyrób musi posiadać certyfikat CE, RoHS,
 - kąt rozsyłu światła 120°,
 - klasa szczelności: IP 65,
 - strumień całkowity plafoniery (nie diod) minimum 80Lm/W potwierdzone badaniami,
 - wskaźnik oddawania barw $R_a > 80$,
 - Certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego o przeznaczeniu panelu do oświetlenia szpitali,
 - pliki fotometryczne dla proponowanego panelu,
4. **Oświetlenie awaryjne:**
- klosz chroniący źródło światła - przetarcie klosza przywraca znamionowe parametry świetlne,
 - klasa ochrony IP 65,
 - Certyfikaty CNBOP,
 - Certyfikat PZH - Państwowy Zakład Higieny,
 - kontrola ładowania akumulatora z ochroną przed przeładowaniem,
 - ochrona przed głębokim rozładowaniem akumulatora,
 - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe,
 - układ odporny na zwarcie zacisków akumulatora,
 - diody LED zasilane ze stabilizacją prądu (tryb CC);
5. Zastosowane oprawy LED muszą spełniać normę PN-EN 60598-2-25:2000 (Oprawy oświetleniowe do stosowania w strefach klinicznych szpitali i budynków opieki zdrowotnej);
6. Zastosowane oprawy nie mogą zawierać PCB (polichrowanych bifenyli);
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych lamp. Jeżeli parametry zaproponowanych lamp będą gorsze, niż podane w ofercie, dana oferta jest traktowana jako nieważna, a koszty badań pokrywa Oferent;
8. Współczynnik mocy zastosowanych opraw powyżej 0,95.
9. Wymagania do projektu oświetlenia:
- Spełnienie normy PN-EN 12464 – 1 dotyczące Pomieszczeń Opieki Zdrowotnej (wartość natężenia oświetlenia oraz wartości wskaźników UGR i R_a),
 - Projekt oświetlenia awaryjnego musi być wykonany zgodnie z normą PN 1838 i z normą PN-N-01256-5:1998.

10. Oprawy awaryjne muszą być zgodne z normą PN-EN 60598-2-22: Oprawy oświetleniowe – Część 2-22: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego;
11. Podpisane przez Oferenta obliczenia punktowe z wykresami potwierdzającymi spełnienie norm na powierzchni podłogi i miejsc pracy przy zastosowaniu proponowanych typów opraw w każdym pomieszczeniu budynku Szpitala wraz z podaniem wskaźników UGR i Ra dla każdego z pomieszczeń.

Wymagania dla projektu budowlanego i wykonawczego:

1. Zakres projektu powinien obejmować rysunki i obliczenia dla instalacji oświetleniowych wraz z wszystkimi przyłączami i wyposażeniem. Niezbędne urządzenia, armatura oraz system zabezpieczeń i regulacji powinien być tak dobrany, aby każdy odbiornik oświetlenia pracował z jak największą sprawnością;
2. Modernizowane instalacje oświetleniowe muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz.985.

Projekty, budowlany i wykonawczy, w szczególności powinny zawierać:

1. Rysunki i obliczenia dla instalacji oświetleniowych wraz z wszystkimi przyłączami i wyposażeniem;
2. Modernizowane instalacje oświetleniowe muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz.985.

Projektowane instalacje oświetleniowe muszą spełniać poniższe wymagania:

1. Projekt powinien obejmować wymianę istniejącego oświetlenia na wysoko wydajne oprawy z lampami LED posiadającymi stosowne atesty higieniczne;
2. Lampy muszą zapewnić minimalną ilość światła zgodnych z PN dla pomieszczeń w obiektach szpitalnych;
3. Niezbędne urządzenia, armatura oraz system zabezpieczeń i regulacji powinny być tak dobrane, aby każda oprawa oświetlenia miała maksymalną sprawność;
4. Przy wymianie opraw należy uwzględnić dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w celu prawidłowego i bezpiecznego podłączenia nowych opraw;
5. Projektując i wykonując wymianę na oprawy z lampami LED należy doposażyć instalację w zabezpieczenia przed mocą bierną.
6. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać dla każdego pomieszczenia pomiar światła, a wynik musi odpowiadać wymaganiom właściwej normy.

2.2.10. Wymagania dotyczące systemu fotowoltaicznego

Cel zamówienia – redukcja kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej mającej na celu produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne Szpitala. Efektem realizacji inwestycji będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów i pyłów emitowanych przy produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych.

Charakterystyka systemu fotowoltaicznego PV – system ten składa się z 40 paneli o łącznej mocy 10 kW do produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby budynku wraz z automatyką i licznikiem pozyskanej energii. Planowana instalacja PV ma działać w systemie on-grid (w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej automatycznie przestaje funkcjonować instalacja fotowoltaiczna). Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na specjalnej konstrukcji na płaskim dachu umożliwiającej montaż paneli fotowoltaicznych. Nachylenie konstrukcji wynosi 35 °. Panele zlokalizowane będą na dachu płaskim, a ich orientacja będzie południowo - zachodnia. Przewiduje się montaż inwerterów wewnątrz budynków w wydzielonym pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji lub w pobliżu paneli fotowoltaicznych na dachu unikając przy tym miejsc nasłonecznionych. Wykonany system fotowoltaiczny stanowić będzie własność Szpitala.

Wymagania dotyczące urządzeń i podzespołów instalacji fotowoltaicznych;

1. Do ofert należy dołączyć karty katalogowe wszystkich zastosowanych urządzeń i podzespołów,
2. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe (do pół roku od daty produkcji), posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim;
3. Okablowanie części stałoprądowej i zmiennoprądowej właściwe dla tego typu urządzeń i spełniające odpowiednie wymagania i normy techniczne z użyciem standardowych wtyków;
4. Przyłącze do sieci elektroenergetycznej należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w wydanych przez właściwego operatora warunkami przyłącza;
5. W systemie fotowoltaicznym należy zastosować moduły polikrystaliczne spełniające parametry co najmniej o następujących wartościach:
w standardowych warunkach testowych:
 - Moc P max STC (Wp), co najmniej 250 Wp,
 - Współczynnik sprawności modułu min. 18 %,
 - Tolerancja mocy: 0/+3%,

- Współczynnik wypełnienia FF >0,75,
 - Ochrona przed Hot-Spot,
 - Spadek mocy przez pierwsze 10 lat eksploatacji nie więcej niż 10 %, a po 25 latach nie więcej niż 20 %;
6. Falownik (inwerter, przetwornica DC/AC), wymagania:
- Beztransformatowe,
 - Współczynnik sprawności – nie mniejszym niż 97%,
 - Zabezpieczenie przed zamianą polaryzacji DC, zabezpieczenie przeciwzwarciove AC, z monitorowaniem prądu różnicowego na wszystkich biegunach;
 - Wbudowany rozłącznik DC,
 - Stopień ochrony minimum IP65,
 - Monitorowanie i kontrola pracy systemu PV z rejestracją parametrów wejściowych i wyjściowych falownika za pośrednictwem Ethernet lub Wi-Fi z możliwością raportowani zdarzeń
 - Zastosowane inwertery mają być w pełni zautomatyzowane, posiadające własne zabezpieczenia oraz spełniać wymagane prawem normy;
7. Okablowanie wymagania dotyczące kabla DC:
- dopuszczalna temperatura pracy nie gorsza niż od –40°C do +90°C,
 - przekrój kabla minimum 4 mm² Cu,
 - straty przesyłowe maksimum 1%,
 - testowany VDE i certyfikowany TÜV,
 - odporność na zwarcia oraz wodoszczelność,
 - II klasa ochrony od porażeń (podwójna izolacja),
 - odporny na UV, Ozon i Amoniak.
8. Konstrukcje wsporcze - montaż paneli na profilach aluminiowych przytwierdzonych do konstrukcji dachu. Montowane stelaże z możliwością regulowania kąta nachylenia względem powierzchni dachu. Konstrukcja mocująca musi spełniać wymagania następujących obciążeń:
- obciążenie śniegiem - DIN 1055-5 (07/1975),
 - obciążenie wiatrem - DIN 1055-4 (08/1986).
9. Przeszkolenie w zakresie eksploatacji systemu fotowoltaicznego wskazanych przez Zamawiającego pracowników Szpitala (fakt ten należy odnotować w protokole).

System PV musi mieć kompleksową ochronę w zakresie:

1. ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi i indukowanymi przepięciami (uziemia, połączenia wyrównawcze, instalacja odgromowa). Ochronę należy zapewnić na wyjściu falownika po stronie AC i po stronie DC w paneli fotowoltaicznych;
2. zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i nadprądowej.

Gwarancja - okres i wymagania

(okres gwarancji liczy się od daty uruchomienia instalacji):

1. roboty budowlano-montażowe – min. 5 lat,
2. panele fotowoltaiczne – na wyrób min. 10 lat,
3. falowniki – min. 10 lat,
4. pozostałe elementy instalacji fotowoltaicznej – min. 5 lat,
5. Czasu usunięcia awarii lub usterki – maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w okresie gwarancji,

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca może używać tylko fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż wymieniane przed awarią lub usterką.

2.2.11. Wymagania dotyczące instalacji solarnej systemu grzewczego dla potrzeb przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej

Realizacja instalacji solarnej wpłynie na poprawę warunków użytkowania obiektu oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego:

- zmniejszy zapotrzebowania na energię wytwarzaną w dotychczasowym źródle ciepła dla przygotowania ciepłej wody,
- zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez rozwiązania w zakresie inwestycji uwzględniających montaż instalacji kolektorów słonecznych
- przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystywania alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby ochrony środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektów
- przyczyni się do wdrożenia i promocji tego rodzaju rozwiązań, usług i produktów czystej energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach peryferyjnych

- wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców projektu

Kolektory słoneczne usytuowane będą na dachu budynku szpitala. Szczegółowe wskazanie lokalizacji budynków objętych projektem wskazane zostanie na etapie projektu wykonawczego.

Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia, bowiem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ppkt ustawy Prawo budowlane, zgłoszenia wymagają roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych.

Gwarancja - Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji solarnych w okresie objętym gwarancją oraz zobowiązuje się do wykonania co najmniej 2 razy w ciągu roku bezpłatnych przeglądów wszystkich wybudowanych instalacji. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:

- roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat, , liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego,
- kolektory solarne – minimum 12 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, oraz gwarantowana żywotność nie krótsza jak 25 lat
- na podgrzewacz wody-10 lat
- na pozostały osprzęt instalacji solarnej minimum 5 lat gwarancji
- na sterowniki 5 lat gwarancji
- Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji.
- Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji .
- W okresie gwarancji Wykonawca przynajmniej jeden raz wymieni płyn solarny w każdej instalacji.

Wykonawca wskaże wyspecjalizowany serwis, który dokonywać będzie naprawy awarii, usterek oraz przeglądów serwisowych.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia właściciela (mieszkańca) budynku. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach niegorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.

Wykonawca przeszkoli użytkowników instalacji oraz osoby wskazane przez

Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wybudowanych instalacji solarnych, jak również wykona pierwszy rozruch instalacji.

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji kolektorów słonecznych oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie w/w instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz ekspertyzy.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczenie sumarycznej mocy zainstalowanej i ilości zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca projektując i wykonując montaż zestawów solarnych ma obowiązek zapewnić współdziałanie instalacji istniejącej do podgrzewania c.w.u z instalacją solarną. Rozwiązanie to powinno być zawarte w projekcie. Użytkownik musi mieć zapewnioną c.w.u w okresach niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających pracę kolektorów.

2. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego instalacji

Zamawiający przewiduje montaż instalacji kolektorów słonecznych dla potrzeb wspomagania podgrzewu C.W.U. W tym względzie należy wykonać dokumentację techniczno-wykonawczą planowanych prac zawierającą m.in.: lokalizację posadowienia kolektorów słonecznych, rozprowadzenie oraz regulację instalacji glikolowej, niezbędne przeróbki instalacji technologii C.W.U., dobór odpowiednich wymienników C.W.U oraz wymienników typu glikol-woda, pomp i pozostałej armatury w taki sposób aby ww. układ kolektorów słonecznych osiągnął kompromis pomiędzy odpowiednią sprawnością a pokryciem zapotrzebowania energii na podgrzew ciepłej wody użytkowej. Ponadto opracowanie to powinno zawierać obliczenia szczegółowe co do zabezpieczeń oraz doboru stabilizatorów ciśnienia oraz jeżeli jest taka potrzeba elementów chłodzących na wypadek przegrzewu instalacji.

Wykonawca powinien w dokumentacji zawrzeć także rozwiązanie układu uzupełniania płynu solarnego oraz wszelkie rysunki, schematy i rzuty umożliwiające poprawne

wykonanie instalacji. Dokumentacja musi zostać wyposażona we wszelkie uzupełniające opracowania niezbędne do wykonania instalacji oraz oświadczenia projektantów określone prawem. Dokumentacja powinna zostać opracowana w języku polskim.

Liczba kolektorów na budynku będzie dostosowana do ilości osób korzystających z C.W.U. oraz zapotrzebowania na C.W.U.

Zestaw solarny składa się z następujących elementów:

- Kolektory słoneczne płaskie – **30 szt.**,
- Uchwyty/konstrukcje do zamocowania kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem 45 st,
- Dwuwężownicowy podgrzewacz solarny (zasobnik ciepłej wody użytkowej), wraz z grzałką elektryczną,
- Hydrauliczna grupa solarna.
- Automatyka.
- Odpowietrzenie.
- Naczynie wzbiornicze solarne,
- Termostatyczny zawór mieszający do ciepłej wody użytkowej,
- Pompę obiegową do drugiego źródła ciepła zabezpieczoną zaworami odcinającymi i zwrotnym (w tym podłączenie elektryczne pompy; max. długość kabla elektrycznego do 5m.),
- Reduktor ciśnienia zimnej wody wraz z naczyniem przeponowym.
- Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną,
- Nośnik ciepła (płyn solarny).

Konstrukcja zestawów nie może wykluczać ich rozbudowy, a więc zwiększenia mocy (np. w przypadku rozbudowy budynku).

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe elementów instalacji

Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przekazaniu przez Zmawiającego terenu robót/budowy.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robót.

Główny zakres robót do wykonania w przypadku kolektorów solarnych to:

- wykonanie konstrukcji (stelażu) pod kolektory słoneczne (jeżeli jest wymagana),
- montaż kolektorów solarnych na dachach i/lub konstrukcji wsporczej (stelażu),
- montaż zasobników C.W.U.,
- montaż grup pompowych,
- montaż instalacji rurowych między kolektorami a zasobnik-iem/ami,
- wykonanie rurociągu solarnego zbiorczego,
- płukanie i przeprowadzenie prób szczelności całej instalacji solarnej,
- czyszczenie i malowanie instalacji stalowej oraz elementów stalowych,
- izolacja termiczna instalacji,
- napełnienie instalacji czynnikiem solarnym i uruchomienie,
- montaż zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania układu solarnego,
- montaż czujników temperatury w kolektorach i zbiorniku,
- wykonanie włączenia do istniejącego układu,
- zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki,
- wypełnieniu i zatynkowaniu otworów oraz części tynków naruszonych na skutek prowadzenia przewodów instalacji solarnej,
- odtworzeniu uszkodzonych wypraw, w tym pochodzących z materiałów ceramicznych.

4. **Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe**

Do wykonania robót budowlanych Wykonawca zapewnia dostarczenie kompletnych urządzeń, materiałów i odczynników niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w szczególności:

Wymagane elementy instalacji kolektorów słonecznych :

Stosownie do indywidualnych uwarunkowań budynków w skład każdej instalacji do podgrzewu C.W.U., powinny się znaleźć co najmniej następujące elementy o parametrach:

Kolektor słoneczny

- Budowa kolektora – musi być zgodna z wymaganiami normy przedmiotowej PN EN-12975-1:2007, PN EN-12975-2:2007 lub jej europejskim odpowiednikiem (EN 12975-1:2006 i EN 12975-2:2006). Do oferty należy dołączyć:
 - Aktualne zaświadczenie/certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą potwierdzające zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami podanymi w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze sprawozdaniem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą.
 - lub
 - Aktualny europejski certyfikat na znak "SOLAR KEYMARK" nadany przez jednostkę certyfikującą potwierdzający zgodność oferowanego kolektora słonecznego z normami i parametrami w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze sprawozdaniem z badań wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą
- Ponadto kolektory powinny spełniać dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.L 11 z 15.01.2012). Dyrektywa ta wdrożona została do polskiego prawa Ustawą z 13 stycznia 2007 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U nr 35, poz. 214). Określa ona wymagania, jakie muszą spełniać wyroby, aby mogły być dopuszczane do swobodnego obrotu na terenie UE.
- Wymagane parametry sprawności energetycznej:
 - Sprawność optyczna apertury - nie mniejszy niż 82%
 - Współczynnik strat a_1 apertury - nie większy niż 4,2 W/m²K
 - Współczynnik strat a_2 apertury - nie większy niż 0,016 W/m²K²
 - Absorpcja nie mniejsza niż 95 ± 2%
 - Emisja nie większa niż 5 ± 2%
- Ciężar kolektora bez cieczy nie większy niż 50 kg
- Absorber kolektora miedziany lub aluminiowy z pokryciem selektywnym typu TINOX, BluTec, SunSelekt lub równoważny z dołączoną gwarancją trwałości pokrycia wydana przez producenta kolektorów – nie mniej niż 10 lat.
- Budowa kolektora absorbera powinna zabezpieczać nośnik ciepła przed jego niszczącym przegrzaniem w wyniku przerwy, awarii zasilania elektrycznego instalacji trwającej dłużej niż 1 dzień bez konieczności wyposażania instalacji we własne źródło zasilania elektrycznego.
- Temperatura stagnacji maksimum 200°C

- Obudowa kolektorów aluminiowa lakierowana lub anodowana izolowana cieplnie wełną mineralną.
- Szyba ze szkła hartowanego o wysokiej przepuszczalności promieniowania słonecznego antyrefleksyjna, gradoodporna, atestowana
- Układ hydrauliczny kolektorów – harfa składająca się z rurek pionowych lub układ meandryczny wykonany z miedzi z czterema drożnymi króćcami przyłączeniowymi
- W przypadku zastosowania różnych materiałów do wykonania płyty i orurowania absorbera ich wzajemne połączenie powinno zabezpieczać je przed ich wzajemnym negatywnym oddziaływaniem (np. połączenia spawane laserowo lub zgrzewane ultradźwiękowo)
- **Powierzchnia absorbera pojedynczego kolektora nie mniejsza niż 1,8 m²**

Uchwyty mocujące:

Należy zastosować oryginalne uchwyty i konstrukcje przewidziane przez producenta kolektorów

z materiałów niekorodujących (np. aluminium, stal nierdzewna) lub materiałów ocynkowanych, lakierowane w kolorze kolektora. Elementy połączeniowe, tj. śruby nakrętki, podkładki, itp. wykonane ze stali nierdzewnej.

Do oferty dołączyć kartę katalogową.

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry:

- Zbiornik i węzownice zabezpieczone emalią ceramiczną oraz anodą tytanową
- Płaszcz zewnętrzny sky lub PCV,
- Izolacja z bezfreonowej pianki PU,
- Dwie węzownice jedna dla układu solarnego druga dla układu istniejącego c. w. u.
- Grzałka elektryczna na 3kW,
- Ciśnienie robocze: zasobnik 6 bar, węzownica 10 bar,
- Temperatura robocza 95 st.C,

Zespół pompowo – sterowniczy:

Grupa pompowa w instalacji z kolektorami słonecznymi służy do wymuszenia przepływu nośnika ciepła w obiegu hydraulicznym kolektorów i podgrzewacza C.W.U.

Zastosować grupę pompową składającą się, co najmniej z następujących elementów:

- pompa obiegu solarnego klasy energetycznej „A” zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar

- zawór zwrotny
- zwór odcinający
- armatura do napełniania (co najmniej 2 zawory kulowe spustowe)
- króćce przyłączeniowe gwintowane
- rotametr z zaworem regulacyjnym,
- manometr
- czujnik temperatury na obiegu powrotnym do kolektorów słonecznych
- separator powietrza z odpowietrznikiem ręcznym lub automatycznym
- przepływomierz elektroniczny, umożliwiający we współpracy z automatyką ciągły pomiar przepływu oraz sygnalizację (przynajmniej dźwiękową) braku przepływu
- czujnik niskiego ciśnienia alarmujący (przynajmniej dźwiękowo) ciśnienie w instalacji co najmniej poniżej 1,5 bar
- uchwyt do łatwego montażu na ścianie
- obudowę grupy solarnej w odpowiednio profilowanej izolacji termicznej,

Przez grupę pompową należy rozumieć zespół co najmniej wszystkich wymienionych elementów zabudowanych w izolacji termicznej, za wyjątkiem króćców podłączeniowych i armatury ciśnieniowej zabezpieczającej.

Do oferty dołączyć kartę katalogową oraz deklarację zgodności.

Zespół naczynia wzbiórczego przeponowego:

Naczynia przeponowe służą do kompensacji temperaturowych zmian objętości nośnika ciepła w instalacji glikolowej i wody w instalacji CWU, zabezpieczając przed niepożądanym otwarciem zaworu bezpieczeństwa. W stanach awaryjnych, przejmują nośnik ciepła z kolektorów zabezpieczając go przed termiczną degradacją.

Zastosować naczynia przeponowe o następujących parametrach:

- do obiegu glikolowego zastosować naczynia przeponowe przeznaczone do słonecznych instalacji grzewczych o ciśnieniu pracy min. do 8 bar, maksymalnej temperaturze pracy min. do +110°C
- do wody użytkowej zastosować naczynia przeponowe o ciśnieniu pracy min. do 10 bar i maksymalnej temperaturze pracy min. do +99°C

Zespół powinien być zabezpieczony „pętlą temperaturową” przed przegrzaniem membrany; zaleca się nie izolować przewodu łączącego naczynie z instalacją solarną (w tym celu należy zabezpieczyć użytkowników przed poparzeniem).

Do oferty dołączyć kartę katalogową, deklarację zgodności oraz dla naczyń do wody użytkowej atest higieniczny PZH lub równoważny dokument potwierdzający pozytywną ocenę higieniczną.

Orurowanie obiegu glikolowego:

Należy zastosować orurowanie ze stali nierdzewnej AISI 316L o średnicy zależnej od ilości kolektorów w instalacji, izolowane otuliną z kauczuku syntetycznego o grubości min. 13mm, odporności na promieniowanie UV i odporności temperaturowej ciągłej min. +150°C, zabezpieczoną przed uszkodzeniami mechanicznymi co najmniej trwałą osłoną z folii odpornej na UV. Orurowanie z izolacją dodatkowo przebiegające w gruncie powinno być prowadzone w rurze osłonowej z PCV, zabezpieczającej izolację przed wodą, wilgocią i zwierzętami w sposób uniemożliwiający uszkodzenia mechaniczne i tak aby straty ciepła były jak najmniejsze.

Armaturę na przewodach projektować i montować tak aby umożliwić obsługę i konserwację.

Rurociągi przebiegające na zewnątrz budynku powinny być zabezpieczone blachą ocynkowaną.

Do oferty dołączyć kartę katalogową.

Płyn solarny:

Płyn solarny (nośnik ciepła): 50% roztwór glikolu propylenowego, wody i rozpuszczonych w nich inhibitorów korozji; o temperaturze pracy -35st.C do + 170 st.C (chwilowo do + 300st.C).

Płyn solarny należy dostarczyć na budowę w oryginalnych pojemnikach.

Po zakończeniu montażu należy wykonać trzykrotne płukanie instalacji oraz próbę szczelności na ciśnienie 10 bar w obecności Inspektora Nadzoru.

Do oferty dołączyć kartę katalogową oraz atest higieniczny PZH.

Wykonanie projektu elektrycznego i AKPiA:

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej i układu automatyki instalacji kolektorów słonecznych.

Zaprojektowany układ sterowania/automatyki powinien zapewniać:


Sterownik solarny reguluje pracę podzespołów instalacji solarnej oraz dostarcza informacji o podstawowych parametrach jej pracy.

Sterownik winien posiadać:

- czytelny wyświetlacz graficzny,
- automatyczny i ręczny tryb pracy urządzeń,
- temperaturowe sterowanie procesem pozyskiwania energii grzewczej z kolektorów słonecznych z płynną regulacją obrotów pompy obiegowej i awaryjne wyłączanie układu w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury w układzie,
- sterowanie czasowe i temperaturowe dodatkowym źródłem dogrzewu (kotłem, grzałką lub innym) oraz pompą cyrkulacyjną,
- min. 3 wyjścia napięciowe i 3 wejścia czujników temperatury,
- minimum 5 zdefiniowanych schematów pracy,
- funkcja zabezpieczające:
- przed zamarzaniem kolektora,
- tryb urlopowy – blokujący inne urządzenia grzewcze,
- wychładzanie nocne zbiornika przez kolektory,
- przed przegrzaniem kolektorów,
- wygrzew antybakteryjny,
- funkcja przełączania odbiorników energii solarnej w oparciu o wprowadzone priorytety,
- funkcję bilansowania mocy i energii w postaci statystyk mocy i energii,
- możliwość zdalnej zmiany parametrów i zdalnego dostępu do statystyk z całego okresu działania instalacji,
- posiadać zabezpieczenie antyprzepięciowe.

5. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montażowych w zakresie zgodnym z dokumentacją.



6. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad

fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, oraz wszystkie normy synchronizowane obowiązujące w UE.

Wymagania dotyczące sprzętu:

Wykonawca jest zobowiązany do używania i doboru jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Wymagania dotyczące transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczące wykonania robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- montaż konstrukcji pod kolektory słoneczne na dachu lub obok budynku,
- montaż kolektorów słonecznych na konstrukcji,
- montaż podgrzewacza c.w.u.,
- ułożenie i montaż rur od pola kolektorów do układu buforów w kotłowni,
- ułożenie i montaż rur w układzie buforów i obiegu ładowania podgrzewacza c.w.u.,
- montaż urządzeń, armatury odcinającej, regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej,
- izolację rurociągów,
- montaż układu automatyki,
- wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie armatury zabezpieczającej,

- uruchomienie układu i regulację,
- wykonanie instalacji elektrycznych zasilających zespół lub zespoły sterujące,

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,
- wykończenie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,
- wykonanie przepustów w miejscach przejść rurociągów przez ścianę,

Podpory i zawiesia:

- rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych powinno być zgodne z wytycznymi producenta, chyba, że projekt techniczny stanowi inaczej,
- nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji lub dostawcy przewodów, nawet, jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów,
- konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, osiowy przesuw przewodu,

Tuleje ochronne:

- przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne,
- w tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury,
- tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:
 - a) co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
 - b) co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop,
- tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki,
- przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających,
- przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia

przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym,

- przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwą tego przewodu.

Montaż armatury i urządzeń:

- armatura i urządzenia powinny odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której są zainstalowane,
- przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
- armatura i urządzenia powinny być montowane zgodnie z instrukcją montażu,
- armatura i urządzenia, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być instalowane tak, żeby były dostępne do obsługi i konserwacji,
- armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze,
- armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji, dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża.

Izolacja cieplna:

- armatura, urządzenia i rurociągi powinny być izolowane cieplnie,
- wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru,
- powierzchnia, na której wykonywana jest izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.

Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie zastosowanie aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy instalacji oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- a) odbiór częściowy,
- b) odbiór ostateczny,

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiarów kontrolnych i badań,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Wymagania Zamawiającego odnośnie przygotowania terenu budowy:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony

w cenę kontraktową.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wymagania Zamawiającego odnośnie architektury:

Roboty instalacyjne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia powinny być wykonywane tak, aby ograniczyć ich wpływ na architekturę budynków. Dotyczy to zwłaszcza montażu zestawów solarnych. Chcąc ograniczyć wpływ wykonywanych robót na architekturę budynków można:

- zestawy montażowe dla kolektorów słonecznych zaprojektować i wykonać tak, aby zapewnić odpowiednią estetykę i wygląd budynku,
- rurociągi solarne prowadzone po dachach i ścianach budynków, należy prowadzić w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na wygląd tych budynków,
- przejścia przez ściany rurociągów instalacji solarnych wykonać w takich miejscach, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na wygląd budynków.

- Wykorzystać możliwie najkrótszą drogę pomiędzy płytami solarnymi, a układem pompowym i buforem c.w.u. (w budynkach jednorodzinnych możliwy jest do wykorzystanie kanał wentylacji grawitacyjnej).
- Dopuszcza się montaż kolektorów słonecznych na stelażach wolnostojących, montowanych na gruncie.

Wymagania jakościowe dotyczące materiałów:

Dopuszczone materiały

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,
- zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami PFU,
- nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane (muszą mieć datę produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę)
- zgodne z zaleceniami producenta.

W oznaczonym czasie, na wyraźne polecenie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.

Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do wykonania próbek i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów.

Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu

potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w tym montowanych lub zamontowanych urządzeń (np. kolektorów słonecznych) – zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym jednostkom badawczym i specjalistycznym laboratoriom.

W przypadku, gdy ww. badania wykażą, że jakość urządzeń, materiałów nie jest zgodna z ofertą Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych w umowie.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o użyciu tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania Zamawiającego odnośnie konstrukcji:

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji należy przewidzieć i uwzględnić wszelkie właściwości konstrukcyjne elementów budowlanych obiektów, takich jak: dachy, stropy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, pod względem wpływu na nie robót związanych z montażem instalacji.

Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinny być przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ich wpływ na konstrukcję obiektu.

Ewentualna ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza przy czym powinna zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych instalacji. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie odpowiednich materiałów wykończeniowych.

Wymagania Zamawiającego odnośnie instalacji:

Wymagania odnośnie kolektorów słonecznych

Technologia instalacji solarnej do wspomagania podgrzewania c.w.u. powinna być wykonana z elementów gotowych tj.: kolektorów słonecznych, uchwytów montażowych pod kolektory, zasobników c.w.u., pomp, armatury itp., z elementów prefabrykowanych takich jak rurarz miedziany, stalowy, izolacje, itp. Kolektory słoneczne należy montować wg opracowanego przez Wykonawcę projektu, przy użyciu stelaży odpowiednich do danego typu kolektora słonecznego. Stelaż powinien zostać fabrycznie zabezpieczony antykorozyjnie, chyba że jest wykonany z materiału odpornego na korozję.

Wytyczne odnośnie wykonawstwa instalacji solarnej:

- kąt pochylenia kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt pochylenia, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciągu całego roku.
- kąt azymutu kolektorów słonecznych - należy zastosować optymalny kąt azymutu względem kierunku południowego, z ewentualnym odchyleniem, gwarantującym wymaganą sprawność i efektywną pracę instalacji solarnych w skali całego roku. Istnieje możliwość odchylenia w kierunku południowo-wschodnim lub południowo-zachodnim.
- dostosować konstrukcje systemów solarnych, do poszczególnych budynków mieszkalnych, wskazanych do montażu tych systemów, w tym rozstrzygnięcia określające miejsce i sposób montażu kolektorów, kolektory słoneczne można umieścić bezpośrednio na połaci dachu, pod warunkiem, że dach posiada wymagany spadek, w przypadku braku możliwości instalacji kolektora na dachu, np. zbyt mała powierzchnia, złe warunki nasłonecznienia, zbyt mała nośność, itp.,
- dostosować instalacje wewnętrzne: wod - kan, c.w.u. i c.o.
- każda próba szczelności i przepływu powinna być bezwzględnie potwierdzona obustronnym (Zamawiający-Inspektor Nadzoru i Wykonawca) podpisaniem protokołu odbioru.

Wymagania odnośnie rurociągów i armatury:

Instalacje rurowe pomiędzy urządzeniami, w instalacjach kolektorów słonecznych należy wykonać z rur o odpowiednich średnicach zapewniających zalecany przepływ wypełniającego je czynnika. Jako materiał rurociągów solarnych należy zastosować stal nierdzewną lub miedź łączoną odpowiednim rodzajem lutu. Rurociągi należy prowadzić najkrótszą możliwą trasą. Pozostałe rurociągi wykonać z rur stalowych czarnych lub ocynkowanych, ewentualnie materiałów z jakich wykonane są już istniejące instalacje w danym obiekcie.

Armatura zamontowana na instalacjach powinna być dobrana odpowiednio do średnic rurociągów, ciśnień, przepływów i warunków panujących w instalacji oraz powinna być odporna na wysokie temperatury i właściwości fizyko-chemiczne krążącej w instalacji mieszanki glikolowej.

Armatura powinna być tak zamontowana, aby możliwa była jej bezproblemowa obsługa i konserwacja.

Do armatury przewidzianej do tego typu instalacji należy zaliczyć minimum takie elementy jak:

- pompy obiegowe,
- zawory odcinające,
- zawory zwrotne,
- zawory odpowietrzające, spustowe i separatory powietrza,
- zawory bezpieczeństwa,
- naczynia wzbiornicze,
- termometry i manometry.

Wszystkie materiały kontaktujące się z wodą pitną muszą posiadać atest PZH lub równoważny.

Wymagania odnośnie izolacji:

Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Izolację należy zaprojektować i zamontować o grubościach oraz w ilościach gwarantujących należytą izolację wszystkich rurociągów, występujących w danym systemie.

Jakość wykonania:

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami i

specyfikacją techniczną

z poszanowaniem materiałów i terenu wykonania.

Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają być nowe i o najwyższym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla wykonania zamówienia.

Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy żąda tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedłoży pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót.

Kontrola jakości robót:

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994 r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994 r., poz. 414 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowień Umowy z Wykonawcą. Jednym z obszarów działalności inspektorów nadzoru będzie kontrola prowadzonych robót i protokolarne potwierdzanie jej wyników.

Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z PFU oraz warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z PFU,
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w PFU,
- jakość i dokładność wykonania prac,
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z PFU i umową.

Roboty objęte przedmiotowym zadaniem podlegają następującym typom odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy,
- odbiór gwarancyjny.

Zakres przedmiotowy każdego typu odbioru należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru oraz osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego.

W celu rozpoczęcia końcowych czynności odbiorowych należy spełnić następujące warunki:

- zakończyć roboty objęte umową oraz ewentualnymi aneksami do umowy,
- zgłosić pisemne zakończenie robot objętych umową i ewentualnymi aneksami do niej,
- zgłosić pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru końcowego oraz przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych,
- przekazać protokoły badań, prób i sprawdzeń instalacji,

Wymagania Zamawiającego odnośnie wykończenia:

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego aby jak w najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy uzgodnić z właścicielem lub użytkownikiem obiektu oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Inspektorem Nadzoru.

Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich. Do zadań właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykończenia.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie związanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt, nie dotyczy to uszkodzenia pokryć dachowych eternitowych, za które w całości odpowiada właściciel/użytkownik obiektu.

Wymagania Zamawiającego odnośnie zagospodarowania terenu:

Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmują m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.

2.2.12. Wymagania dotyczące wentylacji

1. Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej

Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania i przedłożenia do oceny koncepcji projektowej przedstawiającej rozwiązania prac instalacyjnych i budowlanych.

Zamawiający, po zapoznaniu się z treścią koncepcji, zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda dyspozycje do uwzględniania w projektach wykonawczych.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji, Wykonawca opracuje **projekty wykonawcze** zamierzenia budowlanego. Niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie wykonawczym.

Wykonawca jest zobowiązany również do opracowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jakościowych specyfikacji technicznych.

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z wymaganiami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Ponadto, Wykonawca wykona i przekaze Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż do dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy następujące dokumenty:

- projektu organizacji robót,
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),
- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót instalacyjno-budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji projektowej w szczególności

z rzeczoznawcami do spraw: ochrony przeciwpożarowej, sanitarno- higienicznym, bhp.

Założenia do projektów

Wentylacja - założone optymalne parametry powietrza nawiewanego:

- okres zimowy: 20-22°C;
- okres letni: 23-26°C,

bez regulowanej wilgotności względnej (wilgotność stanowi wartość wynikową).

Uwaga:

Systemy te powinny stanowić jedną całość i wzajemnie się „uzupełniać”, „współpracować” ze sobą, w zależności od chwilowego zapotrzebowania w poszczególnych pomieszczeniach na moc chłodniczą oraz ciepłą.

2. Wymagania dotyczące ogólnych warunków wykonania i odbioru robót instalacyjnych i budowlanych

Ze względu na ciągłe użytkowanie istniejącego budynku roboty montażowe i budowlane powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa.

Nieprzydatne materiały rozbiórkowe, montażowe, rury, przewody demontowane, armatura, urządzenia i gruz należy wywieźć na wysypisko lub przekazać do utylizacji.

Zamawiający zapewnia możliwość czasowego składowania na terenie posesji zdemontowanych materiałów w kontenerach.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji i wykonywania robót budowlano-montażowych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, jeżeli będzie to konieczne podczas budowy,
- ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac budowlano-montażowych.

Urządzenia, armatura, orurowanie, wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry, dopuszczenia do eksploatacji, stosowania itp.

Urządzenia, instalacje, armatura będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Tzn. będą musiały być poddane próbom na ciśnienia, wydatki, szczelności itp. Koszty wynikające z tego tytułu w całości obciążają wykonawcę.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności:

- **rozwiązania projektowe** zawarte w projektach wykonawczych i w jakościowych specyfikacjach technicznych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

- **stosowane urządzenia, armatura, orurowanie, wyroby budowlane** w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
- **sposób wykonania robót montażowych i budowlanych** w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby do zarządzania realizacją umowy oraz powołanie osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru.

Roboty budowlane będą odbierane przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do zarządzania umową oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy,
- odbiór po okresie rękojmi,
- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały:

- użyte materiały, urządzenia, armatura, orurowanie, elementy budowlane – w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną,
- jakość wykonania i dokładność prac montażowych, budowlanych oraz wykończeniowych,
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność i szczelność.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe (pomosty), elementy ochronne, sprzątanie po robotach budowlanych i pracach montażowych.

3. Prace demontażowe

- Demontaż centrali wentylacyjnej.
- Demontaż kanałów powietrznych wraz z osprzętem w zakresie podlegającym wymianie.
- Demontaż kratki wywiewnych.
- Demontaż szafy zasilającej i sterowniczej dla centrali wentylacyjnej.
- Demontaż rurociągów ciepła technologicznego, rozdzielaczy wraz z armaturą zasilających nagrzewnicę w centrali wentylacyjnej.

4. Prace budowlane

- a) Zamawiający wymaga, aby modernizacji (adaptacji) ogólnobudowlanej podlegały:
 - Pomieszczenie maszynowni na potrzeby nowej centrali wentylacyjnej.
- b) Zamawiający wymaga, aby uzupełnieniu podlegały otwory po demontażu kratki wywiewnych w pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach.
- c) Zamawiający wymaga, aby przewidzieć pomosty techniczne (obsługowe) dla:
 - Agregatu chłodniczego dla centrali wentylacyjnej.
- d) Zamawiający wymaga, aby:
 - zdemontować istniejące urządzenia i przewody obecnej maszynowni wraz z fundamentami i pozostałymi elementami budowlanymi,
 - na drzwiach wejściowych maszynowni należy umieścić napisy:

MASZYNOWNIA WENTYLACYJNA

OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY

- wykonać szlichtę grubości 1,0 - 3,0 cm z mas cienkowarstwowych ze spadkami w kierunku kratki,
- wykonać posadzkę z nieścieralnego i nie poślizgowego materiału – płytki z granitogresu,
- wymienić kratki ściekowe,
- uzupełnić ubytki tynku w ścianach i suficie,
- pomalować ściany i sufit dwukrotnie farbą emulsyjną koloru białego,
- wykonać nowe oświetlenie,
- należy wykonać „wygłuszenie” pomieszczeń maszynowni w celu zapewnienia ochrony przed hałasem,

- umożliwić dojście do przepustnic regulacyjnych instalacji.

UWAGA: Należy oznakować drogę ewakuacyjną, zamieścić w pomieszczeniu maszynowni instrukcję ruchową oraz schemat instalacji wraz z opisem urządzeń.

5. Instalacje wentylacyjne.

Montaż nowych urządzeń, armatury i orurowania systemu HVAC

Montaż nowej centrali wentylacyjnej w maszynowni. Centralę posadzić na podstawie betonowej B20. W narożnikach przewidzieć podkładki antywibracyjne. Centralę należy instalować w maszynowni i pod nadzorem dostawcy danej centrali. Po ustawieniu centrali należy ją podłączyć do przewodów wentylacyjnych, dokonując odpowiednich prac montażowych.

a) założenia do doboru centrali (nawiewno-wywiewnej) parametry techniczne.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i układem chłodzenia powietrza. Całość w wykonaniu kompaktowym.

- ilość powietrza nawiewanego: wg bilansu z projektu wykonawczego,
- ilość powietrza wywiewanego: wg bilansu z projektu wykonawczego,
- zima temperatura zewnętrzna: -20 °C, wilgotność 100%,
- lato temperatura zewnętrzna: 32 °C, wilgotność 45%,
- powietrze nawiewane zima: 20 °C, wilgotność wynikowa,
- powietrze nawiewane lato: 22 °C, wilgotność wynikowa,

(1) – tryb pow. zewnętrznego-usuwanego przez wymiennik ZIMA,

(2) –chłodzenie LATO.

Zamawiający wymaga, aby centrala wentylacyjna w oparciu, o którą Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia posiadała poszczególne parametry techniczne spełniające wymagania określone w poniższej tabeli, przy spełnieniu założeń do doboru centrali.

Króciec powietrza zewnętrznego	(1)	(2)	
temperatura powietrza	-20,0	32,0	°C
wilgotność powietrza	100	45	%
strumień powietrza	wg bilansu	wg bilansu	m ³ /h
spręż dyspozycyjny nie mniejszy niż	wg obliczeń	wg obliczeń	Pa

Króciec powietrza nawiewanego

temperatura powietrza	20,0	22,0	°C
strumień powietrza	wg bilansu	wg bilansu	m ³ /h
spręż dyspozycyjny nie mniejszy niż	wg obliczeń	wg obliczeń	Pa

Króciec powietrza wywiewanego

temperatura powietrza	20,0	24,0	°C
wilgotność powietrza	40	55	%
strumień powietrza	wg bilansu	wg bilansu	m ³ /h
spręż dyspozycyjny nie mniejszy niż	wg obliczeń	wg obliczeń	Pa

Króciec powietrza usuwanego

spręż dyspozycyjny nie mniejszy niż	wg obliczeń	wg obliczeń	Pa
-------------------------------------	-------------	-------------	----

Nagrzewnica wodna

czynnik grzewczy	woda	
moc grzewcza nie mniejsza niż	wg obliczeń	kW
temperatura wody – zasilenie	70-80,0	°C
temperatura wody – powrót	50-60,0	°C
spadek ciśnienia - woda nie większy niż	5,0	kPa

Chłodzenie

moc chłodzenia nie mniejsza niż	wg obliczeń
---------------------------------	-------------

Rekuperator

Materiał - polipropylen lub inny jednorodny trwale odporny na korozję	
sprawność temperaturowa dla równych strumieni nie mniejsza niż	85%

Filtr nawiewu

typ	filtr kompaktowy
klasa	F7

Filtr powietrza wywiewanego

typ	filtr kieszeniowy
klasa	M5

Filtr powietrza zewnętrznego

typ	filtr kieszeniowy
klasa	M5

Wentylator nawiewny**Silnik wentylatora nawiewnego**

napięcie nominalne	3/PE 400V 50 Hz
moc nominalna nie większa niż	4kW

Wentylator wywiewny**Silnik wentylatora nawiewnego**

napięcie nominalne	3/PE 400V 50 Hz
moc nominalna nie większa niż	3 kW

Zasilenie sieciowe urządzenia

zasilenie sieciowe	3/PE 400V 50 Hz
--------------------	-----------------

Poziom sumaryczny

ciśnienie akustyczne 1 m od urządzenia nie większe niż	60 dB(A)
--	----------

Odzysk ciepła

Klasa	H1
-------	----

Klasa poboru mocy przez wentylatory

Wentylator nawiewny	P1
Wentylator wywiewny	P1

Wymiary - Wymiary centrali wentylacyjnej muszą umożliwić jej montaż w maszynowni, przy zachowaniu niezbędnej przestrzeni do wykonywania obsługi oraz przeglądów technicznych urządzenia.

Układ chłodzenia - Wymiennik z rur ożebrowanych Cu-Al. Przyłącza czynnika chłodniczego do lutowania. Parametry chłodnicy (wymiary, moc) dobrane do indywidualnych potrzeb wg obliczeń. Obudowa w wersji nierdzewnej, z wymiennikiem pokrytym epoksydem.

Chłodnica zamontowana w sekcji chłodzenia centrali wentylacyjnej. Zasilana musi być czynnikiem chłodniczym z jednostki skraplającej. Czynnik R410A. Woda kondensacyjna spływająca po żebrach spływa do tacki odciekowej zabudowanej w centrali, a z niej jest odprowadzana do kanalizacji poprzez syfon odcinający. Przy prędkości powietrza wyższej niż 2,5 m/s zaleca się zastosowanie odkraplacza

(separatora skroplin) typu DS. Odkraplacz montuje się za chłodnicą. Jego wymiary dostosowane są do wymiarów chłodnicy. Składa się z zespołu profili z tworzywa sztucznego, osadzonych w ramie z blachy ocynkowanej. Krople wody są dzięki sile bezwładności wyłapywane na powierzchni profili i ściekają do tacki odciekowej.

Układ automatyki - Regulacja i sterowanie przez cyfrowy sterownik DDC, komunikacja elementów automatyki za pośrednictwem magistrali Bus. Regulacja temperatury w oparciu o czujnik temperatury powietrza wywiewanego, ograniczenie temperatury minimalnej i maksymalnej nawiewu.

Wyświetlanie wartości rzeczywistych oraz modyfikacja wartości zadanych dla temperatur, położenia siłowników, parametrów wentylatorów itp. Licznik roboczogodzin dla wentylatorów i pomp. Zmiana trybu pracy za pośrednictwem tabletu obsługiwanego umieszczonego na skrzynce sterowniczej „praca ręczna -0- praca automatyczna”, „wolno-szybko”. Programator godzin pracy centrali, możliwość pracy w trybie „uśpionym” ze zredukowaną ilością powietrza.

System monitoringu Webserver - Centrala wyposażona standardowo w fabryczny system monitoringu pracy centrali Webserver. System ma umożliwiać zdalny podgląd bieżących parametrów pracy centrali, alarmów i zakłóceń zdalne załączanie centrali, zmianę nastaw i korektę zakłóceń.

Webserver ma zapewniać też możliwość podglądu danych historycznych, w celu analizy poprawności pracy centrali. Dostęp do systemu Webserver możliwy ma być w obrębie poprzez sieć lokalną Ethernet, a spoza budynku - poprzez telefoniczne łączenie analogowe, a także poprzez internet.

Klasyfikacja centrali

Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji - klasa nie gorsza niż	D1
Szczelność obudowy - klasa nie gorsza niż	L2
Przewodność - klasa nie gorsza niż	T2
Współczynnik mostków cieplnych - klasa nie gorsza niż	TB1

Centrala nawiewno – wywiewna: z odzyskiem ciepła (wymyennikiem obrotowym).

Zamawiający wymaga, aby centrala wentylacyjna w oparciu, o którą Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia posiadała poszczególne parametry techniczne spełniające wymagania określone poniżej.

Opis:

- stała wydajność przepływu CAV,
- niskie zużycie energii,
- energooszczędne wentylatory plug-fan z silnikami EC, wysoka sprawność odzysku ciepła wymiennika obrotowego
- nie ma potrzeby odprowadzenia wody,
- automatyczny tryb pracy w okresie letnim,
- zintegrowany fabrycznie zaprogramowany system sterowania,
- efektywne funkcje oszczędzania energii,
- wbudowany programator tygodniowy z harmonogramem świat itp.
- duże drzwi do dostępu serwisowego,
- standardowe wyposażenie centrali w protokoły komunikacji EXOline i Modus przez RS-485 i wbudowany serwer WWW za pomocą protokołu TCP/IP.

Dobrana centrala o parametrach technicznych nie gorszych niż:

- Nawiew wg obliczeń m³/h , wywiew wg obliczeń m³/h, ex. Spręż dyspozycyjny minimum wg obliczeń Pa
- Napięcie 1f 230 V 50 Hz
- Moc pobierana, silniki wentylatorów 2 x wg obliczeń W, zabezpieczenie 10A
- Klasa zamknięcia obudowy 23 IP
- Filtr powietrze nawiewane F7
- Filtr powietrze wywiewane F5

Dane akustyczne

Otoczenie(dB(A) w odległości 1 m nie większe niż 46

Wymiennik obrotowy

Temp. Powietrz. Zewnętrz. (°C)	Wilgotność Wzgl. Pow. zewn. (%)	Temp. Powietrz. wywiew. (°C)	Wilgotność Wzgl. Pow. wyw. (%)	Sprawność (%)	Temp. Powietrz. Nawiew. (°C)	Wilgotn. Powietrz. Nawiew. (%)	Moc odzysku ciepła (W)
- 20	90	22	30	Nie mniejsza niż 90	19,3	25.1	4758

Ostateczny zakres i ilości robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, ustala Wykonawca zgodnie z Projektem wykonawczym opracowanym w ramach realizacji zamówienia, zapewniającym spełnienie wszystkich wymogów określanych przez Zamawiającego w SIWZ.

b) Tłumiki powietrza

ilość kulis n/odst. 5/60 mm, przepływ wg obliczeń m³/h, str. Ciśnienia nie większa niż 86 Pa, szum własny nie większy niż L_{wa} 47 dB(A), tłumienie nie mniejsze niż 29 dB przy 250 Hz,

c) Kanały powietrzne do wentylacji

- zestaw kanałów prostokątnych wraz z kształtkami wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej typ A1,
- zestaw kanałów okrągłych elastycznych aluminiowych.

d) Kratki wywiewne, czerpnie i wyrzutnie powietrza , przepustnice regulacyjne

- zestaw kratki wywiewnych prostokątnych lub okrągłych,
- zestaw czerpni i wyrzutni powietrza,
- zestaw przepustnic powietrza.

e) Kłapy PPOŻ

Zestaw klap PPOŻ na kanałach wywiewnych z każdej kondygnacji.

f) Pomiary, regulacja i uruchomienie

Protokoły z pomiarów, prób, regulacji i uruchomienia instalacji.

g) Czyszczenie kanałów

Czyszczenie istniejących kanałów powietrznych na wszystkich kondygnacjach budynku (pozostawionych do wykorzystania).

h) Agregat skraplający do chłodnicy centrali wentylacyjnej

Zamawiający wymaga, aby agregat skraplający w oparciu, o który Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia posiadał poszczególne parametry techniczne spełniające wymagania określone w poniższej tabeli.

Parametr	Jedn.	Dane
AGREGAT SKRAPLAJĄCY CHŁODZONY POWIETRZEM		
MOC CHŁODNICZA	kW	wg obliczeń
NOMINALNY POBÓR MOCY PRZEZ SPRĘŻARKĘ	kW	wg obliczeń
EER/COP	kW	3,36/3,79
SPRĘŻARKI(A):	-	rotacyjna
czynnik chłodniczy	-	R410A
ilość sprężarek/ ilość obiegów chłodniczych	n/n	1/1
regulacja –wydajności płynna	%	45 - 112
rozruchowy pobór prądu (max pobór prądu)	A	5(17)
WENTYLATOR(Y):	-	osiowe
Ilość	n	1
przepływ powietrza	m ³ /h	60
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	dB(A)	nie więcej niż 51
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ	dB(A)	nie więcej niż 60
ZASILANIE	-	400V/50Hz/3F

Temperatura powietrza zewnętrznego +35°C.

Warunki prezentacji danych (ISO- T1).

Dodatkowe wyposażenie do sterowania:

- moduł współpracujący z automatyką zespołu
- sterownik ścienny
- Moduł do podłączenia centralnego nadzoru

6. Instalacje współpracujące

a) Instalacje elektryczne, sterownicze, nadzoru nad systemem:

- zasilenia jednostek wewnętrznych z tablic oświetleniowych
- zasilenia jednostki zewnętrznej chłodniczej dla centrali wentylacyjnej, sterowania,
- zasilenia centrali wentylacyjnej,
- sterowania centralą wentylacyjną,

- podglądu parametrów instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej.

b) Instalacje odprowadzenia skroplin

- odprowadzenie skroplin od centrali wentylacyjnej,
- zabezpieczenie syfonem przed podłączeniem do pionu kanalizacyjnego,
- instalacja wykonana z rur PE łączonych przez zgrzewanie (spadek 1,5 % w kierunku do odpływu),

Ostateczny zakres i ilości robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, ustala Wykonawca zgodnie z Projektem wykonawczym opracowanym w ramach realizacji zamówienia, zapewniającym spełnienie wszystkich wymogów określanych przez Zamawiającego w SIWZ.

UWAGA !

PRZY DOBORZE SZCZEGÓŁOWYM NA ETAPIE PROJEKTOWYM NALEŻY DOBRAĆ URZĄDZENIA ODPOWIADAJĄCE ILOŚCIOWO I JAKOŚCIOWO PARAMETROM OPISANYM POWYŻEJ. NIE DOPUSZCZA SIĘ OBNIŻANIA STANDARDU.

PODANE PARAMETRY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA PODSTAWIE OBLICZEŃ PROJEKTOWYCH ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA, BILANSU POWIETRZA I OPORÓW HYDRAULICZNYCH INSTALACJI.

2.2.13. Wymagania dotyczące wymiany pokrycia dachu na nowe z papy termozgrzewalnej wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych

Wymiana pokrycia dachu na nowe z papy termozgrzewalnej wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych, ze względu na planowane umieszczenie na dachu instalacji solarnej (obciążenie dachu, poprawa szczelności pokrycia przed umieszczeniem instalacji, zabezpieczenie przed zamakaniem docieplenia)

1. **Konstrukcja dachowa** - Cała istniejąca konstrukcja dachowa powinna być oceniona pod względem zużycia (korozji biologicznej elementów) i zweryfikowana pod względem przejścia dodatkowych obciążeń wynikających z montażu systemu solarnego. Analizę stanu technicznego i przydatności istniejącej konstrukcji dachowej powinien przeprowadzić projektant z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie projektowania konstrukcji.
2. **Podłoże drewniane** - Podłoże drewniane powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Optymalne jest deskowanie o grubości 22-32 mm (z desek układanych stroną dordzeniową do góry), lub poszycie konstrukcji ze sklejki drewnianej lub płyty wiórowej.
3. Projekt wymiany pokrycia dachu powinien uwzględniać mocowania paneli systemu solarnego
4. Usunięcie pokrycia papowego uszkodzonych i w złym stanie rozebranie obróbek blacharskich dachu, okapów i kominów
5. Wykonanie nowych obróbek blacharskich pasów pod i nadrynnowych, ściany szczytowej na połączeniu budynków oraz kominów
6. **Pokrycie z papy termozgrzewalnej**
Zasady wykonania pokrycia z papy termozgrzewalnej:
 - Prace dekarские należy wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta wyrobu.
 - Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia należy zapoznać się ze stanem dachu, dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz zapewnić odpowiednią wentylację poddasza nieużytkowego
 - Przed przystąpieniem do prac należy zmierzyć połacie dachową, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie zaplanować rozłożenie

poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.

- Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:
 - i. 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
 - ii. +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.+20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.

- Nie należy prowadzić prac dekarских w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
- Roboty dekarские rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.
- Na fragmentach połaci z małymi pochyleniami (do 10%) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach – pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki.
- Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie – po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu – zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12–15 cm).
- Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką.
- Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5–1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie

wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką.

- Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
- Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
 - i. podłużny: 8 cm,
 - ii. poprzeczny: 12–15 cm.

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów.

Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów.

Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia, a to w celu poprawienia estetyki dachu.

- W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

Najczęściej popełniane błędy wykonawcze przy układaniu pap zgrzewalnych:

- Zbyt słabe rozgrzewanie papy palnikiem, które nie powoduje wypłynięcia asfaltu od spodniej strony papy a w rezultacie słabe sklejenie papy z podłożem.
- Brak wypływów masy asfaltowej wzdłuż zakładów podłużnych.
- Wykonywanie zakładów poprzecznych o nieprawidłowej (zbyt małej) szerokości oraz wykonanie zgrzewu na surową – nieprzygotowaną powierzchnię papy (niewciśnięta posypka).
- Układanie papy podkładowej i wierzchniego krycia w taki sposób, że zakłady podłużne lub poprzeczne nachodzą na siebie, tworząc niepotrzebne zgrubienia.
Brak gruntowania podłoża przed zgrzewaniem pap.
- Zbyt wąskie zakłady podłużne w niewidocznej warstwie podkładowej papy.
- Brak papy perforowanej w sytuacjach gdy jest ona niezbędna.

Sprzęt i narzędzia - do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:

- i. palnik gazowy jednodyszowy z węzem,
 - ii. mały palnik do obróbek dekarских,
 - iii. palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z węzem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni),
 - iv. butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
 - v. szpachelka,
 - vi. nóż do cięcia papy,
 - vii. wałek dociskowy z silikonową rolką,
 - viii. przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta).
- Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek z pap zgrzewalnych.
 - Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umożliwić swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
 - Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych, na dachu musi znajdować się sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom.
7. **Prace dodatkowe** - Po ocenie stanu technicznego - przełożenie lub wymiana elementów instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych, itp.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- 3.1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane.
- 3.2. Akty prawne i normy, którymi należy kierować się przy realizacji Przedmiotu Zamówienia:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm)
 - Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.)
 - Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. , nr 25, poz. 150 z późn. zm)
 - Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm.)
 - Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.)
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2003 nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami).
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126).
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004 nr 198 poz. 2042).
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.2004 nr 249 poz. 2497 z późniejszymi zmianami).
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w systemie oceny zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz.2011)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz.1263)
- EN 12975-1:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 1: Wymagania ogólne
- EN 12975-2:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne - Część 2: Metody badań
- “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I, część 4.
- PN- 75/B-10085 – Stolarka budowlana (wymagania i badania).
- PN-HD 60364-7-712:2016-05 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania”;
- PN-EN 61215-1-1:2016-10 „Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobaty typu – Część 1-1:

Wymagania szczególne dotyczące badań naziemnych modułów fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krzemu krystalicznego”;

- PN-EN 61215-1-2:2017-07 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV);
- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Zarządzanie ryzykiem”;
- PN EN 50438:2014-02 „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia”.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Inwentaryzacja - Załącznik do Programu funkcjonalno-użytkowego stanowi inwentaryzacja budynku. Inwentaryzacja obejmuje budynek Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy Al. F. Focha 33 przed rozbudową o nowe skrzydło. W związku z tym istniejąca inwentaryzacja powinna być zweryfikowana i uzupełniona o jej korektę do obecnego stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do prowadzenia prac projektowych związanych z przedmiotowym zadaniem głębokiej termomodernizacji.